



BOSCH

Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima

Gasni kondenzacioni uređaj **Condens 7000iW**

GC7000iW 14 | GC7000iW 20/24 C | GC7000iW 24 | GC7000iW 24/28 C



Sadržaj

1 Tumačenje simbola i sigurnosna uputstva	3
1.1 Objašnjenja simbola.....	3
1.2 Opšta sigurnosna uputstva	4
2 Podaci o proizvodu.....	5
2.1 Obim isporuke	5
2.2 Izjava o usaglašenosti.....	5
2.3 Identifikacija proizvoda	5
2.4 Pregled tipova.....	5
2.5 Dimenzije i minimalna rastojanja.....	6
2.6 Pregled proizvoda	8
3 Propisi	9
4 Odvod izduvnih gasova	9
4.1 Dozvoljeni pribor za odvod izduvnih gasova.....	9
4.2 Montažni uslovi.....	9
4.2.1 Opšte napomene	9
4.2.2 Raspored kontrolnih otvora.....	9
4.2.3 Odvod za izduvne gasove u šahtu	9
4.2.4 Vertikalni odvod izduvnih gasova	10
4.2.5 Horizontalni odvod izduvnih gasova	11
4.2.6 Priključak za odvojenu cev.....	11
4.2.7 Dovod/odvod vazduha i izduvnih gasova na fasadi	11
4.3 Dužine cevi za izduvne gasove.....	11
4.3.1 Dozvoljene dužine cevi za izduvne gasove	11
4.3.2 Određivanje dužina cevi za izduvne gasove kod jednostrukog postavljanja	14
5 Instalacija	17
5.1 Preduslovi.....	17
5.2 Voda za punjenje i dopunu.....	18
5.3 Provera dimenzija ekspanzione posude	18
5.4 Priprema za montažu uređaja	19
5.5 Montaža uređaja.....	19
5.6 Punjenje sistema i provera zaptivenosti	21
5.7 Rad bez bojlera za toplu vodu	21
6 Električno priključivanje.....	22
6.1 Opšta uputstva.....	22
6.2 Priključivanje uređaja.....	22
6.3 Priključak dodatne opreme	22
7 Puštanje u rad.....	24
7.1 Uključivanje uređaja.....	24
7.2 Pregled kontrolne table	24
7.3 Simboli na displeju.....	25
7.4 Uključivanje grejanja	25
7.4.1 Uključivanje/isključivanje režima grejanja	25
7.4.2 Podešavanje maksimalne temperature polaznog voda	25
7.5 Podešavanje zagrevanja vode	26
7.5.1 Uključivanje/isključivanje režima tople vode	26
7.5.2 Podešavanje temperature tople vode	26
7.6 Ručno podešavanje letnjeg režima rada	27
7.7 Podešavanje ručnog režima.....	27
8 Stavljanje van pogona	27
8.1 Isključivanje uređaja	27
8.2 Podešavanje zaštite od zamrzavanja.....	27
9 Termička dezinfekcija	28
9.1 Upravljanje preko grejnog uređaja	28
9.1.1 GC7000iW ... uređaji.....	28
9.1.2 GC7000iW ... C uređaji	28
9.2 Upravljanje preko kontrolne table sa programom za toplu vodu (GC7000iW ... uređaji).....	28
10 Podešavanja u servisnom meniju	28
10.1 Rukovanje servisnim menijem.....	28
10.2 Prikazivanje informacija.....	29
10.3 Meni 1: Opšta podešavanja.....	30
10.4 Meni 2: Podešavanja specifična za uređaj	30
10.5 Meni 3: Granične vrednosti specifične za uređaj	33
10.6 Test: Podešavanja za testiranje funkcija	33
10.7 Vraćanje osnovnog podešavanja.....	33
11 Provera podešavanja gasa	34
11.1 Promena vrste gase	34
11.2 Proveriti odnos gase i vazduha i po potrebi podesiti (GC7000iW 14 uređaji)	34
11.3 Proveriti odnos gase i vazduha i po potrebi podesiti (osim GC7000iW 14 uređaja)	35
11.4 Provera priključnog pritiska za gas	36
12 Merenje izduvnih gasova	37
12.1 Servisni režim rada	37
12.2 Provera zaptivenosti putanje izduvnih gasova	37
12.3 Merenje CO u dimu.....	37
13 Zaštita životne okoline i odlaganje otpada.....	37
14 Inspekcija i održavanje	38
14.1 Sigurnosne napomene o inspekciji i održavanju	38
14.2 Pozivanje poslednje memorisane smetnje	38
14.3 Provera toplotnog bloka	38
14.4 Provera elektroda i čišćenje toplotnog bloka	39
14.5 Čišćenje sifona za kondenzat	40
14.6 Proveriti membranu (zaštitu od povratnog toka izduvnog gasea) u mešnom sistemu	41
14.7 GC7000iW ... C uređaji: Provera pločastih izmenjivača toplove	41
14.8 GC7000iW ... C uređaji: Proveriti filter u cevi za hladnu vodu i turbinu	41
14.9 Provera ekspanzione posude	42
14.10 Podešavanje radnog pritiska sistema grejanja	42
14.11 Demontaža automatskog odzračnog ventila	42
14.12 Provera motora 3-krakog ventila	42
14.13 Demontaža 3-krakog ventila	42
14.14 Provera gasne armature	42
14.15 Demontaža gasne armature	43
14.16 Demontaža upravljačkog uređaja	43
14.17 Demontaža toplotnog bloka	44
14.18 Kontrolna lista za servisiranje i održavanje	45



15	Prikazi režima rada i smetnji.....	46
15.1	Opšte napomene	46
15.2	Tabela prikaza režima rada i smetnji	47
15.3	Smetnje koje se ne prikazuju	51
16	Dodatak	52
16.1	Protokol za puštanje uređaja u rad.....	52
16.2	Električno ozičenje	54
16.3	Tehnički podaci.....	55
16.4	Sastav kondenzata	57
16.5	Vrednosti senzora.....	58
16.6	Kodni utikač	58
16.7	Kriva grejanja	58
16.8	Radna oblast pumpe za grejanje	58
16.9	Vrednosti podešavanja za topotnu snagu i učinak tople vode	59
16.9.1	GC7000iW 14	59
16.9.2	GC7000iW 24, GC7000iW 20/24 C	60
16.9.3	GC7000iW 24/28 C.....	61

1 Tumačenje simbola i sigurnosna uputstva

1.1 Objašnjenja simbola

Upustva za upozorenje

U uputstvima za upozorenje signalne reči označavaju vrstu i stepen posledica do kojih može da dođe ukoliko se ne poštaju mere za sprečavanje opasnosti.

Sledeće signalne reči su definisane i mogu da se koriste u ovom dokumentu:



OPASNOST:

OPASNOST znači da može doći do teških telesnih povreda i telesnih povreda opasnih po život.



UPOZORENJE:

UPOZORENJE da može doći do teških telesnih povreda i telesnih povreda opasnih po život.



OPREZ:

OPREZ znači da može doći od lakših do srednje teških telesnih povreda.



PAZNJA:

PAZNJA znači da može doći do materijalne štete.

Važne informacije



Važne informacije za pojave za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalne štete, označene simbolom za informacije.

Drugi simboli

Simbol	Značenje
►	Korak u postupku rukovanja
→	Unakrsna referenca na druga mesta u dokumentu
•	Spisak/stavke spiska
-	Spisak/stavke spiska (2. nivo)

tab. 1

1.2 Opšta sigurnosna uputstva

⚠️ Uputstva za ciljnu grupu

Ovo uputstvo za instalaciju namenjeno je stručnjacima za gasne i vodovodne, grejne i električne instalacije. Instrukcije iz svih uputstava moraju da se poštuju. U suprotnom može doći do materijalnih šteta i telesnih povreda, pa čak i do opasnosti po život.

- ▶ Uputstva za instalaciju (generatora pare, regulatora grejanja, modula itd.) pročitati pre instalacije.
- ▶ Obratiti pažnju na sigurnosna uputstva i upozorenja.
- ▶ Voditi računa o nacionalnim i regionalnim propisima, tehničkim pravilnicima i smernicama.
- ▶ Izvedene radove treba dokumentovati.

⚠️ Pravilna upotreba

Proizvod sme da se koristi samo za zagrevanje grejne vode i pripremu tople vode u zatvorenim sistemima za grejanje i toplu vodu.

Svaka drugačija upotreba je nepravilna. Kvarovi koji nastanu usled nepravilne upotrebe nisu obuhvaćeni garancijom.

⚠️ Postupanje u slučaju da se oseća miris gasa

U slučaju curenja gasa postoji opasnost od eksplozije. Ako osećate miris gasa, pratite propisani postupak.

- ▶ Za sprečavanje plamena i stvaranja varnica:
 - Ne pušiti, ne koristiti upaljače i šibice.
 - Ne aktivirati električne prekidače, ne izvlačiti utikače.
 - Ne telefonirati i ne zvoniti.
- ▶ Zatvoriti dovod gasa putem glavnog zapornog ventila ili na brojaču količine gasa.
- ▶ Otvoriti prozore i vrata.
- ▶ Upozoriti sve stanovnike i napustiti zgradu.
- ▶ Sprečiti ulazak drugih osoba u zgradu.
- ▶ Van zgrade: pozovati telefonom vatrogasce, policiju i preduzeće za distribuciju gase.

⚠️ Opasnost po život usled trovanja izduvnim gasovima

U slučaju curenja izduvnog gasa postoji opasnost po život.

- ▶ Paziti da cevi za izduvne gasove i zaptivke ne budu oštećene.

⚠️ Opasnost po život zbog trovanja izduvnim gasovima pri nedovoljnom sagorevanju

U slučaju curenja izduvnog gasa postoji opasnost po život. U slučaju oštećenih ili nezaptivenih vodova za

izduvne gasove ili ako osećate miris izduvnog gasa, pratite sledeći propisani postupak.

- ▶ Zatvoriti dovod goriva.
- ▶ Otvoriti prozore i vrata.
- ▶ Ako je potrebno, upozoriti sve stanare i napustiti zgradu.
- ▶ Sprečiti ulazak drugih osoba u zgradu.
- ▶ Odmah otkloniti oštećenja na vodu za izduvne gasove.
- ▶ Osigurati dovod vazduha za sagorevanje.
- ▶ Ne zatvarati niti smanjivati otvore za ventilaciju i odzračivanje na vratima, prozorima i zidovima.
- ▶ Dovoljan dovod vazduha za sagorevanje osigurati i kod naknadno ugrađenih generatora toplove, npr. kod ventilatora za izduvni gas, kao i kuhinjskih ventilatora i klima uređaja sa odvođenjem vazduha u spoljnju sredinu.
- ▶ U slučaju nedovoljnog dovoda vazduha za sagorevanje ne stavljajte proizvod u pogon.

⚠️ Ugradnja, puštanje u rad i održavanje

Instalaciju, puštanje u rad i održavanje smeju da izvode samo ovlašćeni specijalizovani servisi.

- ▶ Posle radova na delovima koji provode gas proveriti zaptivenost vodova za gas.
- ▶ Pri radu zavisnom od vazduha u prostoriji: obezbediti da mesto postavljanja ispunjava zahteve provetravanja.
- ▶ Ugrađivati samo originalne rezervne delove.

⚠️ Električarski radovi

Električarske radove smeju da izvode samo stručnjaci za električne instalacije.

Pre električarskih radova:

- ▶ Mrežno napajanje potpuno (sve faze) isključiti i osigurati od nenamernog ponovnog uključivanja.
- ▶ Proverite da li je sistem bez napona.
- ▶ Takođe voditi računa o priključnim šemama drugih delova sistema.

⚠️ Predavanje sistema korisniku


Prilikom predavanja sistema korisniku, informisati ga o rukovanju i radnim uslovima sistema grejanja.

- ▶ Objasniti rukovanje – naročito obratiti pažnju na sva rukovanja relevantna za bezbednost.
- ▶ Objasniti mu da preradu ili servisiranje sme da vrši samo ovlašćeni servis.
- ▶ Uputiti ga na neophodnost kontrola i održavanja radi bezbednog i ekološkog rada.
- ▶ Korisniku predati uputstva za instalaciju i rukovanje koja treba da čuva.



2 Podaci o proizvodu

2.1 Obim isporuke



sl. 1 Obim isporuke

- [1] Gasni kondenzacioni uređaj
- [2] Materijal za pričvršćivanje (zavrtnji sa priborom)
- [3] Komplet dokumentacije za dokumentaciju o proizvodu
- [4] Montažna šina
- [5] Slavina za punjenje i pražnjenje
- [6] Crevo za sigurnosni ventil (grejni krug)

2.2 Izjava o usaglašenosti

Po svojoj konstrukciji i načinu rada ovaj proizvod ispunjava evropske propise, kao i dopunske nacionalne zahteve. Usklađenost se dokazuje pomoću CE-oznake.

Možete da tražite izjavu o usklađenosti proizvoda. Za to je potrebno da se obratite na adresu sa poledine ovog uputstva.

2.3 Identifikacija proizvoda

Tipska pločica

Tipska pločica sadrži podatke o snazi, podatke o dozvoli i serijski broj proizvoda. Položaj tipske pločice čete naći u pregledu proizvoda.

Dodatna tipska pločica

Dodatna tipska pločica se nalazi na dobro vidljivom mestu na proizvodu. Ona sadrži podatke o nazivu proizvoda i najvažnijim podacima o proizvodu.

2.4 Pregled tipova


GC7000iW ... uređaji su gasni kondenzacioni kotlovi sa ugrađenom pumpom za grejanje i 3-krakim ventilom za povezivanje sa bojlerom za toplu vodu.

GC7000iW ... C uređaji su gasni kondenzacioni uređaji sa ugrađenom pumpom za grejanje, 3-krakim ventilom i pločastim izmenjivačem toplote za grejanje i pripremu tople vode na protočnom principu.

Tip	Zemlja	Kat. br.
GC7000iW 14 PB 23	Srbija	7 736 901 329
GC7000iW 14 P 23	Srbija	7 736 901 330
GC7000iW 20/24 CB 23	Srbija	7 736 901 331
GC7000iW 20/24 C 23	Srbija	7 736 901 332
GC7000iW 24 PB 23	Srbija	7 736 901 333
GC7000iW 24/28 CB 23	Srbija	7 736 901 334
GC7000iW 24 P 23	Srbija	7 736 901 338
GC7000iW 24/28 C 23	Srbija	7 736 901 339

tab. 2 Pregled tipova

2.5 Dimenziije i minimalna rastojanja



sl. 2 Dimenziije i minimalna rastojanja (mm)

- [1] Pribor za odvod izduvnih gasova
- [2] Montažna šina
- [3] Montažna priključna ploča (pribor)
- * Preporučeno
- A Rastojanje između gornje ivice uređaja i središnje ose horizontalne cevi za izduvne gasove
- B Rastojanje između gornje ivice uređaja i plafona
- K Prečnik otvora
- S Debljina zida

Debljina zida S	K [mm] za Ø opremu za izduvne gasove [mm]	Ø 80/125
15 - 24 cm	110	155
24 - 33 cm	115	160
33 - 42 cm	120	165
42 - 50 cm	145	170

tab. 3 Debljina zida S u zavisnosti od prečnika opreme za izduvne gasove


Pribor za odvod izduvnih gasova za vertikalnu cev za izduvne gasove	B [mm]
 Ø 60/100 mm priključni adapter Ø 60/100 mm	≥ 250
 Ø 80/125 mm priključni adapter Ø 80/125 mm	≥ 250
 Ø 80 mm priključni adapter Ø 80 mm sa dovodom vazduha za sagorevanje	≥ 310
 Ø 80/80 mm priključak za odvojenu cev Ø 80/80 mm	≥ 310

tab. 4 Rastojanje B u zavisnosti od opreme za odvod izduvnih gasova

Pribor za odvod izduvnih gasova za horizontalnu cev za izduvne gasove	A [mm]
	Ø 60/100 mm priključno koleno Ø 60/100 mm
	Ø 80 mm priključni adapter Ø 80/125 mm, luk 90° Ø 80 mm
	Ø 80 mm priključni adapter Ø 80/125 mm sa dovodom vazduha za sagorevanje, luk 90° Ø 80 mm
	Ø 80/125 mm priključno koleno Ø 80/125 mm
	Ø 80/80 mm priključak za odvojenu cev Ø 80/80 mm, luk 90° Ø 80 mm

tab. 5 Rastojanje A u zavisnosti od opreme za odvod izduvnih gasova

2.6 Pregled proizvoda



sl. 3 Pregled proizvoda

- | | |
|--|---|
| [1] GC7000iW ... C uređaji: Senzor za temperaturu tople vode | [20] Ventilator |
| [2] Sifon za kondenzate | [21] GC7000iW 20/24 C/GC7000iW 24 uređaji: Rezonator |
| [3] GC7000iW ... C uređaji: Pločasti izmenjivač toplote | [22] Sistem za mešanje sa zaštitom od povratnog toka izduvnog gasa (membrana) |
| [4] Graničnik temperature izduvnih gasova | [23] Set elektroda |
| [5] Merni otvori za priključni pritisak za gas | [24] Graničnik temperature toplotnog bloka |
| [6] Zavrtanj za podešavanje za minimalne količine gase | [25] Toplotni blok |
| [7] Gasna prigušnica za maksimalnu količinu gase | [26] Posuda za sakupljanje kondenzata |
| [8] Ekspanzionia posuda | [27] Poklopac za kontrolni otvor |
| [9] Ventil za punjenje azotom | [28] 3-kraki ventil |
| [10] Cev za gas | [29] Tipska pločica |
| [11] Polazni vod grejanja | [30] Puma za grejanje |
| [12] Usisna cev | [31] Sigurnosni ventil (grejno kolo) |
| [13] Senzor za temperaturu polaznog voda | [32] GC7000iW ... C uređaji: Turbina |
| [14] Automatski odzračni ventil | [33] Slavina za punjenje i pražnjenje |
| [15] Transformator za paljenje | [34] Upravljački uređaj |
| [16] Cev za odvod izduvnih gasova | [35] Manometar |
| [17] Usisavanje vazduha za sagorevanje | |
| [18] Kontrolni otvor | |
| [19] Diferencijalni presostat | |



3 Propisi

Za propisanu instalaciju i rad proizvoda neophodno je pridržavati se svih važećih nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih pravilnika i smernica.

Elektronski dostupan dokument 6720807972 sadrži informacije o važećim propisima. Za prikaz možete da koristite pretraživanje dokumenata na našoj Internet stranici. Adresu možete da nađete na poledini ovog uputstva.

4 Ovod izduvnih gasova

4.1 Dozvoljeni pribor za odvod izduvnih gasova

Pribor za odvod izduvnih gasova je sastavni deo CE dozvole za uređaj. Zbog toga moraju da se montiraju samo originalne cevi za izduvne gasove, koje proizvođač nudi kao dodatan pribor.

- Pribor za odvod izduvnih gasova za koncentričnu cev Ø 60/100 mm
- Pribor za odvod izduvnih gasova za koncentričnu cev Ø 80/125 mm
- Pribor za odvod izduvnih gasova, jednostruka cev Ø 60 mm
- Pribor za odvod izduvnih gasova, jednostruka cev Ø 80 mm

Oznake i kataloški brojevi su sastavni delovi originalnog pribora za odvod izduvnih gasova i nalaze se u glavnom katalogu.

4.2 Montažni uslovi

4.2.1 Opšte napomene

- ▶ Voditi računa o uputstvima za instalaciju pribora za izduvne gasove.
- ▶ Voditi računa o dimenzijama bojlera za instalaciju pribora za izduvne gasove.
- ▶ Zaptivke na naglavcima pribora za izduvne gasove podmazati mazivom koje ne sadrži rastvarače.
- ▶ Pribor za odvod izduvnih gasova uvek gurnuti do kraja u naglavke.
- ▶ Vodoravne segmente sa nagibom od 3° (= 5,2 %, 5,2 cm po metru) položiti u smeru strujanja izduvnih gasova.
- ▶ U vlažnim prostorijama izolovati vod vazduha za sagorevanje.
- ▶ Kontrolne otvore ugraditi tako da im se lako pristupa.

4.2.2 Rasporед kontrolnih otvora

- U slučaju da su odvodi izduvnih gasova do 4 m dužine ispitani zajedno sa uređajem, dovoljan je jedan kontrolni otvor.
- U horizontalnim segmentima/spojnim elementima mora da se predviđi bar jedan kontrolni otvor. Maksimalni razmak između kontrolnih otvora iznosi 4 m. Kontrolne otvore postaviti kod krivina većih od 45° .
- Za horizontalne segmente/spojne elemente dovoljan je ukupno jedan kontrolni otvor kada
 - horizontalni segment ispred kontrolnog otvora nije duži od 2 m i
 - kada se kontrolni otvor u horizontalnom segmentu nalazi na rastojanju od najviše 0,3 m od vertikalnog dela i
 - kada u horizontalnom segmentu ispred kontrolnog otvora ne postoji više od dve krivine.
- Donji kontrolni otvor vertikalnog segmenta odvoda za izduvne gasove sme da se postavi na sledeći način:
 - u vertikalnom delu voda za odvod izduvnih gasova direktno iznad uvdonika spojnog komada ili
 - bočno u spojnom komadu, na rastojanju od najviše 0,3 m od krivine u vertikalnom delu voda za odvod izduvnih gasova ili
 - na čeonoj strani pravog spojnog komada, na rastojanju od najviše 1 m od krivine u vertikalnom delu voda za odvod izduvnih gasova.
- Odvodi za izduvne gasove koji se ne mogu čistiti kroz izlazni otvor dimnjaka moraju da imaju dodatni gornji kontrolni otvor do 5 m ispod izlaznog otvora dimnjaka. Za vertikalne delove vodova za odvod izduvnih gasova koji imaju zakošenje veće od 30° između ose i

vertikala, potreban je kontrolni otvor na rastojanju od najviše 0,3 m od mesta savijanja.

- Kod vertikalnih segmenata može da se izostavi gornji kontrolni otvor ako:
 - vertikalni segment voda za odvod izduvnih gasova ima najviše jedno (izvučeno) zakošenje do 30° i
 - donji kontrolni otvor nije udaljen više od 15 m od izlaznog otvora.

4.2.3 Ovod za izduvne gasove u šahtu

Zahtevi

- Kod odvoda izduvnih gasova u šahtu sme da se priključi samo jedan uređaj.
- Ako je odvod za izduvne gasove ugrađen u postojeći šaht, eventualni priključni otvori moraju da se poprave i dobro zatvore.
- Šaht mora da bude napravljen od nezapaljivih krutih materijala i da ima vatrootpornost od najmanje 90 minuta. Kod nižih zgrada je dovoljna vatrootpornost od 30 minuta.


Građevinske karakteristike šahta

- Dimovod do šahta kao jednostruka cev (B₂₃, → sl. 7):
 - Prostor u kome se postavlja mora da ima jedan otvor od 150 cm^2 ili dva otvora od po 75 cm^2 slobodnog poprečnog preseka ka spolja.
 - Ovod za izduvne gasove u šahtu mora da ima zadnje provetrvanje po celoj dužini.
 - Ulazni otvor zadnjeg provetrvanja (najmanje 75 cm^2) mora da bude postavljen na mestu postavljanja ložišta i pokriven ventilacionom rešetkom.
- Ovod za izduvne gasove prema šahtu kao koncentrična cev (B₃₃, → sl. 8):
 - U prostoru u kom se postavlja nije potreban otvor ka napolje ako je obezbeđena veza sa vazduhom za sagorevanje od 4 m^3 zapremine prostorije za svaki kW nominalne toplotne snage. U suprotnom, prostor u kome se postavlja mora da ima jedan otvor od 150 cm^2 ili dva otvora od po 75 cm^2 slobodnog poprečnog preseka ka spolja.
 - Ovod za izduvne gasove u šahtu mora da ima zadnje provetrvanje po celoj dužini.
 - Ulazni otvor zadnjeg provetrvanja (najmanje 75 cm^2) mora da bude postavljen na mestu postavljanja ložišta i pokriven ventilacionom rešetkom.
- Dovod vazduha za sagorevanje kroz koncentričnu cev u šaht (C₃₃, → sl. 9):
 - Dovod vazduha za sagorevanje vrši se kroz kružni kanal koncentrične cevi u šahtu.
 - Otvor ka spolja nije potreban.
 - Za zadnje provetrvanje šahta ne sme da se postavlja otvor. Rešetka za vazduh nije potrebna.
- Dovod vazduha za sagorevanje kroz odvojenu cev (C₅₃, → sl. 10):
 - Prostor u kome se postavlja mora da ima jedan otvor od 150 cm^2 ili dva otvora od po 75 cm^2 slobodnog poprečnog preseka ka spolja.
 - Dovod vazduha za sagorevanje iz spoljne sredine izvodi se kao odvojena cev za vazduh za sagorevanje spolja.
 - Ovod za izduvne gasove u šahtu mora da ima zadnje provetrvanje po celoj dužini.
 - Ulazni otvor zadnjeg provetrvanja (najmanje 75 cm^2) mora da bude postavljen na mestu postavljanja ložišta i pokriven ventilacionom rešetkom.

- Dovod vazduha za sagorevanje kroz šaht u protivsmeru (C₉₃, → sl. 11):
 - Dovod vazduha za sagorevanje vrši se kao odvod izduvnih gasova u šahtu, ali u suprotnom smeru.
 - Otvor ka spolja nije potreban.
 - Za zadnje provetranje šahtu ne sme da se postavlja otvor. Rešetka za vazduh nije potrebna.

Dimenzije šahta

- Proveriti da li postoje dozvoljene dimenzije šahta.



sl. 4 Pravougaoni i kružni poprečni presek

Pribor za odvod izduvnih gasova	a _{min}	a _{max}	D _{min}	D _{max}
Ø 60 mm	100 mm	220 mm	100 mm	300 mm
Ø 80 mm	120 mm	300 mm	120 mm	300 mm
Ø 80/125 mm	180 mm	300 mm	200 mm	380 mm

tab. 6 Dozvoljene dimenzije šahta

Čišćenje postojećih šahtova i dimnjaka

- Ako se odvod izduvnih gasova nalazi u šahtu sa zadnjim provetranjem (→ sl. 7, 8 i 10), čišćenje nije potrebno.
- Kada se dovod vazduha za sagorevanje kroz šaht vrši u suprotnom smeru (→ sl. 11, sl.), šaht mora da se očisti.

Dosadašnja upotreba	Potrebno čišćenje
Šaht za provetranje	Mehaničko čišćenje
Ovod izduvnih gasova kod gasnog ložišta	Mehaničko čišćenje
Ovod izduvnih gasova kod upotrebe lož-ulja ili čvrstog goriva	Mehaničko čišćenje; zatvaranje površina, radi sprečavanja isparavanja ostataka u zidovima (npr. sumpor) u vazduhu za sagorevanje

tab. 7 Potrebni radovi na čišćenju

Za sprečavanje zatvaranja površine:

- Izabrati režim rada zavisan od vazduha u prostoriji.
-ili-
► Vazduh za sagorevanje usisavati iz spoljne sredine pomoću koncentrične cevi u šahtu ili pomoću odvojene cevi.

4.2.4 Vertikalni odvod izduvnih gasova

Proširenje pomoću pribora za izduvne gasove

Pribor „vertikalnog odvoda za vazduh/izduvnih gasova“ može da se proširi priborom za odvod izduvnih gasova kao što su „koncentrična cev“, „koncentrični luk“, ili „otvor za ispitivanje“.

Odvod izduvnih gasova preko krova

Dovoljan je razmak između izlaznog otvora pribora za odvod izduvnih gasova i nadstrešnice od 0,4 m, jer je nominalna topotna snaga ugrađenog uređaja manja od 50 kW.


Mesto postavljanja i odvođenje vazduha-izduvnih gasova

- Postavljanje uređaja u prostoriji kod koje se iznad plafona nalazi samo krovna konstrukcija:
 - Kada se zahteva da plafon bude vatrootporan, onda vodovi za odvod vazduha/izduvnih gasova u području između gornje ivice plafona i krovista moraju da imaju oblogu iste vatrootpornosti.
 - Ako se ne zahteva da plafon bude vatrootporan, vodovi za odvod vazduha-izduvnih gasova od gornje ivice plafona do krovista moraju da se polože u šaht od nezapaljivih krutih materijala ili u metalnu zaštitnu cev (mehanička zaštita).
- Kada se dovod vazduha/odvod izduvnih gasova na spratu zgrade premoščava, on mora da se odvede u šaht izvan prostorije postavljanja. Šaht mora da ima vatrootpornost od najmanje 90 minuta, a kod stambenih zgrada male visine - najmanje 30 minuta.

Rastojanje iznad krova




Za održavanje minimalnog rastojanja izlaznog otvora dimnjaka preko krova, spoljna cev krovnog kanala može da se produži uz pomoć pribora za odvod izduvnih gasova „produžetka oplate“ dužine do 500 mm.



sl. 5 Rastojanje kod ravnog krova

	Zapaljivi građevinski materijali	Nezapaljivi građevinski materijali
X	≥ 1500 mm	≥ 500 mm

tab. 8 Rastojanje kod ravnog krova



sl. 6 Rastojanje i nagibi krova kod kosog krova

A	≥ 400 mm, u oblastima sa puno snega ≥ 500 mm
α	25° - 45°, u oblastima sa puno snega ≤ 30°

tab. 9 Rastojanje kod kosog krova

4.2.5 Horizontalni odvod izduvnih gasova

Proširenje pomoću pribora za izduvne gasove

Pribor za odvod izduvnih gasova može da se produži na bilo kom mjestu između uređaja i zidnog otvora pomoću pribora za odvod izduvnih gasova „koncentrične cevi“, „koncentričnog luka“ ili „otvora za ispitivanje“.

Dovod/odvod vazduha i izduvnih gasova C₁₃ preko spoljnog zida

- Voditi računa o minimalnim rastojanjima od prozora, vrata, zidanih delova i otvora za izduvne gasove koji su postavljeni jedan ispod drugog.
- Izlazni otvor koncentrične cevi ne sme da se montira u šahtu ispod nivoa zemlje.

Dovod/odvod vazduha i izduvnih gasova C₃₃ preko krova

- Kod postojećeg krova održati minimalna rastojanja. Između izlaznog otvora pribora za odvod izduvnih gasova i površine krova dovoljno je rastojanje od 0,4 m, jer je nominalna toplotna snaga navedenog uređaja manja od 50 kW. Krovni prozori ispunjavaju zahteve za minimalnim rastojanjem.
- Izlazni otvor u odnosu na krovne konstrukcije, otvore do prostorija i nezaštićene komponente od zapaljivih materijala, izuzev krovnog pokrivača, mora da nadvise najmanje 1 m ili udaljen od njih najmanje 1,5 m. Izuzeti iz gore navedenog su krovni pokrivači.
- Za horizontalni dovod vazduha/odvod izduvnih gasova preko krova sa krovnim prozorima prema važećim propisima ne postoji ograničenje snage u režimu grejanja.

4.2.6 Priključak za odvojenu cev

Priključak odvojene cevi mogući je pomoću pribora za odvod izduvnih gasova „priključak odvojene cevi“ u kombinaciji sa „T-komadom“.

Vod za vazduh za sagorevanje se izvodi sa jednostrukom cevi od Ø 80 mm.

Primer montaže ilustruje sl. 10 na str. 14.

4.2.7 Dovod/odvod vazduha i izduvnih gasova na fasadi

Odvod za izduvne gasove može da se produži na bilo kom mjestu između duplog naglavka ili na „krajnjem komadu“ pomoću pribora za izduvne gasove, „koncentrične cevi“ za fasadu i „koncentričnog luka“ za fasadu.

Primer montaže ilustruje sl. 16 na str. 16.

4.3 Dužine cevi za izduvne gasove

4.3.1 Dozvoljene dužine cevi za izduvne gasove

Maksimalno dozvoljene dužine cevi za izduvne gasove su opisane u tab. 10.

Dužina cevi za izduvne gasove L (ev. zbir L₁, L₂ i L₃) predstavlja ukupnu dužinu odvoda izduvnih gasova.

Potrebe krivine odvoda izduvnih gasova (npr. krivine na uređaju i potporne krivine u šahtu kod B₂₃) su već uраčunati u maksimalne dužine cevi.

- Svaka dodatna 90° krivina odgovara 2 m.
- Svaka dodatna krivina od 45° ili 15° odgovara dužini do 1 m.

Odvod izduvnih gasova prema CEN	Slike	Prečnik opreme za izduvne gasove	Uredaj	Poprečni presek šahta	Maksimalne dužne cevi		
					L	L ₂	L ₃
Šaht							
B _{23P}	7	80 mm kruta	GC7000iW 14 P	–	50 m	5 m	–
			GC7000iW 24 P	–	50 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C	–	50 m	5 m	–
			GC7000iW 24/28 C	–			
	8	80 mm fleksibilna	GC7000iW 14 P	–	50 m	5 m	–
			GC7000iW 24 P	–	34 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C	–	33 m	5 m	–
			GC7000iW 24/28 C	–			
B ₃₃	8	Do šahta: 80/125 mm U šahtu: 80 mm, kruta	GC7000iW 14 P	–	50 m	5 m	–
			GC7000iW 24 P	–	48 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C	–	50 m	5 m	–
			GC7000iW 24/28 C	–			
	8	Do šahta: 80/125 mm U šahtu: 80 mm, fleksibilna	GC7000iW 14 P	–	50 m	5 m	–
			GC7000iW 24 P	–	31 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C	–	31 m	5 m	–
			GC7000iW 24/28 C	–			
C ₃₃	9	80/125 mm	GC7000iW 14 P	–	10 m	5 m	–
			GC7000iW 24 P	–	23 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C	–	24 m	5 m	–
			GC7000iW 24/28 C	–			
C ₅₃	10	Do šahta: 80/125 mm U šahtu: 80 mm, kruta	GC7000iW 14 P	–	52 m	2 m	5 m
			GC7000iW 24 P	–	42 m	2 m	5 m
			GC7000iW 20/24 C	–	42 m	2 m	5 m
			GC7000iW 24/28 C	–			
	10	Do šahta: 80/125 mm U šahtu: 80 mm, fleksibilna	GC7000iW 14 P	–	52 m	2 m	5 m
			GC7000iW 24 P	–	26 m	2 m	5 m
			GC7000iW 20/24 C	–	27 m	2 m	5 m
			GC7000iW 24/28 C	–			





Odvod izduvnih gasova prema CEN	Slike	Prečnik opreme za izduvne gasove	Uredaj	Poprečni presek šahta	Maksimalne dužne cevi		
					L	L ₂	L ₃
					L = L ₁ +L ₂	L = L ₁ +L ₂ +L ₃	
C ₉₃	11	Do šahta: 60/100 mm U šahtu: 60 mm, kruta	GC7000iW 14 P	○ ≥ 100 mm	15 m	5 m	-
				□ ≥ 100×100 mm	15 m	5 m	-
		Do šahta: 60/100 mm U šahtu: 60 mm, fleksibilna	GC7000iW 14 P	○ ≥ 100 mm	11 m	5 m	-
				□ ≥ 100×100 mm	11 m	5 m	-
		Do šahta: 80/125 mm U šahtu: 80 mm, kruta	GC7000iW 14 P	○ ≥ 120 mm	13 m	5 m	-
				□ ≥ 120×120 mm	13 m	5 m	-
		GC7000iW 24 P	GC7000iW 24 P	○ 120 mm	16 m	5 m	-
				○ 130 mm	19 m	5 m	-
				○ ≥ 140 mm	25 m	5 m	-
				□ ≥ 120×120 mm	25 m	5 m	-
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	○ 120 mm	15 m	5 m	-
				○ 130 mm	18 m	5 m	-
		Do šahta: 80/125 mm U šahtu: 80 mm, fleksibilna	GC7000iW 14 P	○ 140 mm	24 m	5 m	-
				○ 150 mm	24 m	5 m	-
			GC7000iW 24 P	○ ≥ 160 mm	25 m	5 m	-
				□ 120×120 mm	24 m	5 m	-
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	□ ≥ 130×130 mm	25 m	5 m	-
				○ 120 mm	13 m	5 m	-
				□ ≥ 120×120 mm	13 m	5 m	-
				○ 130 mm	11 m	5 m	-
				○ 140 mm	15 m	5 m	-
				○ 150 mm	19 m	5 m	-
				○ 160 mm	19 m	5 m	-
				○ 170 mm	23 m	5 m	-
				○ ≥ 180 mm	23 m	5 m	-
				□ 120×120 mm	25 m	5 m	-




Odvod izduvnih gasova prema CEN	Slike	Prečnik opreme za izduvne gasove	Uredaj	Poprečni presek šahta	Maksimalne dužne cevi	L	L ₂	L ₃
Horizontalno								
C ₁₃	12	60/100 mm	GC7000iW 14 P	-	14 m	-	-	-
			GC7000iW 24 P	-	5 m	-	-	-
			GC7000iW 20/24 C	-	5 m	-	-	-
		80/125 mm	GC7000iW 24/28 C	-	24 m	-	-	-
			GC7000iW 14 P	-	12 m	-	-	-
			GC7000iW 24 P	-	24 m	-	-	-
	13	80/80 mm	GC7000iW 20/24 C	-	24 m	-	-	-
			GC7000iW 24/28 C	-	22 m	-	-	-
			GC7000iW 14 P	-	22 m	-	-	-
			GC7000iW 24 P	-	22 m	-	-	-
			GC7000iW 20/24 C	-	22 m	-	-	-
Vertikalno								
C ₃₃	14	60/100 mm	GC7000iW 14 P	-	13 m	-	-	-
			GC7000iW 24 P	-	6 m	-	-	-
			GC7000iW 20/24 C	-	6 m	-	-	-
		80/125 mm	GC7000iW 24/28 C	-	23 m	-	-	-
			GC7000iW 14 P	-	9 m	-	-	-
			GC7000iW 24 P	-	22 m	-	-	-
	15	80/80 mm	GC7000iW 20/24 C	-	30 m	-	-	-
			GC7000iW 24/28 C	-	30 m	-	-	-
			GC7000iW 14 P	-	30 m	-	-	-
			GC7000iW 24 P	-	30 m	-	-	-
			GC7000iW 20/24 C	-	30 m	-	-	-
Fasada								
C ₅₃	16	80/125 mm	GC7000iW 14 P	-	21 m	5 m	-	-
			GC7000iW 24 P	-	44 m	5 m	-	-
			GC7000iW 20/24 C	-	44 m	5 m	-	-
			GC7000iW 24/28 C	-	44 m	5 m	-	-


tab. 10 Pregled dužina cevi za izduvne gasove u zavisnosti od odvoda izduvnih gasova

4.3.2 Određivanje dužina cevi za izdavnne gasove kod jednostrukog postavljanja


sl. 7 odvod za izdavnne gasove u šahti prema B_{23P}sl. 9 Odvod za izdavnne gasove sa koncentričnom cevi u šahtu prema C₃₃sl. 8 Odvod za izdavnne gasove u šahti prema B₃₃sl. 10 Odvod za izdavnne gasove u šahtu prema C₅₃




sl. 11 Odvod za izduvne gasove u šahu prema C₉₃





sl. 13 Horizontalni odvod izduvnih gasova prema C₁₃



sl. 12 Horizontalni odvod izduvnih gasova prema C₁₃



sl. 14 Vertikalni odvod izduvnih gasova prema C₃₃

sl. 15 Vertikalni odvod izduvnih gasova prema C₃₃sl. 16 Odvod izduvnih gasova na fasadi prema C₅₃

Analiza ugradne situacije

- Na osnovu ugradne situacije na mestu instalacije odrediti sledeće veličine:
 - Način instalacije cevi za odvod izduvnih gasova
 - Odvod izduvnih gasova
 - Gasni kondenzacioni uredaj
 - Dužina horizontalne cevi
 - Dužina vertikalne cevi
 - Broj dodatnih krivina od 90° u cevi za odvod izduvnih gasova
 - Broj krivina od 15°, 30° i 45° u cevi za odvod izduvnih gasova

Određivanje parametara

- U zavisnosti od razvoda cevi za odvod, odvoda izduvnih gasova i gasnog kondenzacionog kotla i prečnika cevi za odvod izduvnih gasova, odrediti sledeće vrednosti (→ tabela 10, strana 13):
 - Maksimalna dužina cevi L
 - Ako je potrebno, maksimalne dužine horizontalne cevi L₂ i L₃

Provera dužine horizontalne cevi za odvod izduvnih gasova (osim kod vertikalnih odvoda izduvnih gasova)

Dužina horizontalne cevi za odvod izduvnih gasova L₂ mora da bude manja od maksimalne horizontalne dužine cevi za odvod izduvnih gasova L₂ iz tab. 10.

Proračun dužine cevi L

Dužina cevi L je zbir horizontalnih i vertikalnih dužina odvoda izduvnih gasova (L₁, L₂, L₃) i dužina krivina.

Potrebne 90°-krivine su uračunate u maksimalne dužine. Dodatne krivine moraju da se uzmu u obzir za dužinu cevi:

- Svaka dodatna 90° krivina odgovara 2 m.
- Svaka dodatna krivina od 45° ili 15° odgovara dužini do 1 m.

Ukupna dužina cevi L mora biti manja od maksimalne dužine cevi L iz tab. 10.

Formular za proračun

Dužina horizontalnog odvoda izduvnih gasova L ₂		
Stvarna dužina [m]	Maksimalna dužina (iz tab. 10) [m]	održana?


tab. 11 Provera horizontalnog odvoda izduvnih gasova

Dužina horizontalne cevi za vazduh za sagorevanje L ₃ (samo C ₅₃)		
Stvarna dužina [m]	Maksimalna dužina (iz tab. 10) [m]	održana?

tab. 12 Provera dužine horizontalne cevi za vazduh za sagorevanje

Ukupna dužina cevi L	Broj	Dužina [m]	Zbir [m]
Dužina horizontalne cevi	x		=
Dužina vertikalne cevi	x		=
90°-krivina	x		=
45°-krivine	x		=
Ukupna dužina cevi L			
Maksimalna ukupna dužina cevi L iz tab. 10			
održana?			

tab. 13 Proračun ukupne dužine cevi

Primer: Odvod izduvnih gasova prema C₉₃sl. 17 Situacija ugradnje odvoda izduvnih gasova u šahu prema C₉₃

[1] 90°-krivine na uređaju i potporne krivine u šahu su već uračunate u maksimalne dužine

L₁ Dužina vertikalne cevi za odvod izduvnih gasova

L₂ Dužina horizontalnog odvoda izduvnih gasova

Parametri prikazane situacije ugradnje (→ slika 17)

Ovod izduvnih gasova prema CEN	C ₉₃
Tip uređaja	GC7000iW 24 P
Prečnik opreme za izduvne gasove	Do šaha: 80/125 mm U šahu: 80 mm, kruta
Poprečni presek šaha	Ø200 mm
Dužina horizontalne cevi	L ₂ = 2 m
Dužina vertikalne cevi	L ₁ = 10 m
Dodatne 90°-krivine ¹⁾	2 (x 2 m)
45°-krivine	2 (x 1 m)
Utvrđeno iz tabele 10	L ≤ 25 m L ₂ ≤ 5 m

1) 90°-krivine na uređaju i potporne krivine u šahu su već uračunate u maksimalne dužine.

tab. 14

Dužina horizontalnog odvoda izduvnih gasova L₂

Stvarna dužina [m]	Maksimalna dužina (iz tab. 10) [m]	održana?
2	5	o.k.

tab. 15 Provera horizontalnog odvoda izduvnih gasova

Ukupna dužina cevi L	Broj		Dužina [m]	Zbir [m]
Dužina horizontalne cevi	1	x	2	= 2
Dužina vertikalne cevi	1	x	10	= 10
90°-krivina	2	x	2	= 4
45°-krivine	2	x	1	= 2
Ukupna dužina cevi L				18
Maksimalna ukupna dužina cevi L iz tab. 10				25
održana?				o.k.

tab. 16 Proračun ukupne dužine cevi

5 Instalacija

! UPOZORENJE:

Opasnost po život usled eksplozije!

Ispušteni gas može da dovede do eksplozije.

- Radove na delovima koji provode gas smeju da izvode samo stručna lica.
- Pre radova na delovima koji provode gas: zatvoriti slavinu za gas.
- Stare zaptivke zameniti novim zaptivkama.
- Nakon radova na delovima koji provode gas: proveriti zaptivenosti.

! UPOZORENJE:

Opasnost po život zbog trovanja!

Ispušteni izduvni gas može dovesti do trovanja.

- Nakon radova na delovima koji provode izduvne gasove: izvršiti proveru zaptivenosti.

5.1 Preduslovi

- Pre instalacije podneti zahtev za dozvolu preduzeću za snabdevanje gasom i dimničaru.
- Otvorene sisteme grejanja preraditi u zatvorene sisteme.
- Da bi se spričilo stvaranje gasova, ne koristiti pocinkovana grejna tela i cevovode.
- Ukoliko građevinska komisija zahteva sistem za neutralizaciju, koristiti sistem za neutralizaciju Bosch (pribor).
- Kod tečnog gasa, ugraditi regulator pritiska sa sigurnosnim ventilom.

Gravitaciona grejanja

- Uredaj preko hidraulične skretnice sa odvodom za mulj priključiti na postojeći cevovod.

Podna grejanja

- Voditi računa o dozvoljenim temperaturama polaznog voda za podnu grejanja.
- U slučaju primene plastičnih cevi, koristiti nepropusne cevi ili sprovesti razdvajanje sistema pomoću izmenjivača topline.

Površinska temperatura

Maksimalna površinska temperatura uređaja je ispod 85 °C. Prema smernici o uređajima na gas 2009/142/EZ zato nisu potrebne specijalne zaštitne mere za zapaljive građevinske materijale i ugradni nameštaj. Pidržavati se propisa specifičnih za zemlju primene.

5.2 Voda za punjenje i dopunu

Kvalitet grejne vode

Kvalitet vode za punjenje i dopunu je značajan faktor u povećanju ekonomičnosti, sigurnosti rada, veka trajanja i spremnosti za rad sistema grejanja.


PAŽNJA:

Oštećenje izmenjivača topline, kao i smetnje u generatoru topline ili snabdjevanju toploim vodom usled neodgovarajuće vode, sredstva za zaštitu od zamrzavanja ili aditiva za grejnu vodu!


Neodgovarajuća ili zagađena voda može da dovede do stvaranja mulja, korozije ili kamenca. Neodgovarajuća sredstva za zaštitu od mraza ili aditivi za grejnu vodu (inhibitori ili sredstva za zaštitu od korozije) mogu da dovedu do oštećenja na generatoru topline i sistemu grejanja.

- ▶ Sistem grejanja isprati pre punjenja.
- ▶ Sistem grejanja puniti isključivo pijaćom vodom.
- ▶ Ne koristiti bunarsku ili izvorsku vodu.
- ▶ Vodu za punjenje i dopunjavanje pripremiti u skladu sa specifikacijama u sledećem odeljku.
- ▶ Koristiti samo sredstva za zaštitu od zamrzavanja koja smo mi odobrili.
- ▶ Aditive grejne vode, npr. sredstvo za zaštitu od korozije, koristiti samo ako je proizvođač aditiva za grejnu vodu potvrdio da je isto pogodno za generator topline od aluminijumskih materijala i sve druge materijale u sistemu grejanja.
- ▶ Sredstvo za zaštitu od zamrzavanja i aditive grejne vode koristiti u skladu sa podacima njihovog proizvođača, npr. u pogledu minimalne koncentracije.
- ▶ Specifikacije proizvođača sredstva za zaštitu od zamrzavanja i aditiva za grejnu vodu treba uzeti u obzir pri redovnim proverama i korektivnim merama.

Priprema vode



sl. 18 Zahtevi za vodu za punjenje i dopunjavanje uređaja u $^{\circ}\text{dH}$ za uređaje $< 50 \text{ kW}$



sl. 19 Zahtevi za vodu za punjenje i dopunjavanje uređaja u $^{\circ}\text{fH}$ za uređaje $< 50 \text{ kW}$

- x Ukupna tvrdoća
y Maksimalna moguća zapremina vode tokom veka trajanja generatora topline u m^3
A Može da se koristi neprerađena voda iz gradskog vodovoda (sa česme).
B Koristiti potpuno desalinizovanu vodu za punjenje i dopunjavanje sa provodljivošću od $\leq 10 \mu\text{S}/\text{cm}$.

Preporučena i odobrena mera za pripremu vode je potpuna desalinizacija vode za punjenje i dopunjavanje sa provodljivošću ≤ 10 mikrosimensa/cm ($\leq 10 \mu\text{S}/\text{cm}$). Umesto mera za pripremu vode, može se planirati i korišćenje izmenjivača topline za odvajanje sistema odmah iza generatora topline.

Za ostale informacije o pripremi vode možete se obratiti proizvođaču. Podatke za kontakt možete naći na poledini ovog uputstva.

Sredstvo za zaštitu od zamrzavanja



Dokument 6 720 841 872 sadrži listu odobrenih sredstava za zaštitu od zamrzavanja. Dokument možete da pogledate na internetu (→ poledina).

Aditivi za grejnu vodu

Aditivi za grejnu vodu, npr. sredstvo za zaštitu od korozije, neophodni su samo kod konstantnog unosa kiseonika koje ne može da se spreči drugim merama.




Sredstva za zaptivanje u grejnoj vodi mogu da dovedu do stvaranja naslaga u toplotnom bloku. Zbog toga savetujemo da ih ne koristite.

5.3 Provera dimenzija ekspanziono posude

Sledeći dijagram omogućava okvirnu procenu o tome da li je ugrađena ekspanziono posuda dovoljna ili se mora koristiti dodatna ekspanziono posuda.

Za pokazane karakteristike voditi računa o sledećim okvirnim podacima:

- 1 % hidrauličnog zaptivača u ekspanzionoj posudi ili 20 % nominalne zapremine u ekspanzionoj posudi
- Razlika radnih pritisaka sigurnosnog ventila od 0,5 bara
- Prepritisak ekspanzione posude odgovara statičkoj visini sistema iznad uređaja za grejanje.
- Maksimalan radni pritisak: 3 bara



sl. 20 Karakteristike ekspanzione posude

- I Predpritisak 0,5 bara
- II Predpritisak 0,75 bara (osnovno podešavanje)
- III Predpritisak 1,0 bara
- IV Predpritisak 1,2 bara
- V Predpritisak 1,3 bara

A Radni opseg ekspanzione posude
B Potrebna je dodatna ekspanziona posuda

T_V Temperatura polaznog voda

V_A Zapremina uređaja u litrima

- U graničnoj oblasti: Utvrditi tačnu veličinu posude u skladu sa specifičnim propisima zemlje primene.
- Ako se tačka preseka nalazi desno od krive: instalirati dodatnu ekspanzionu posudu.

5.4 Priprema za montažu uređaja

PAŽNJA:

Materijalna šteta usled nepravilne montaže!

Nepravilna montaža može dovesti do toga da uređaj padne sa zida.

- Uredaj montirati samo na čvrst, krut zid. Zid mora biti u stanju da izdrži težinu uređaja i mora biti najmanje toliko veliki, koliko i površina naleganja uređaja.
- Koristiti samo zavrtnje i tiplove koji su namenjeni za tip zida i težinu uređaja.



Za lakšu montažu cevnih vodova preporučujemo korišćenje priključne ploče za montiranje. Više informacija o ovoj dodatnoj opremi naći ćete u našem glavnom katalogu.

- Uklonite ambalažu i pratite uputstva koja su navedena na njoj.
- Montirati montažnu priključnu ploču (pribor).
- Šablon za montiranje (sadržaj isporuke) pričvrstite na zid.
- Proveriti da li se mogu koristiti zavrtnji i tiplovi koji su isporučeni sa uređajem.
- Izbušiti odgovarajuću rupu za odabrane tiplove i zavrtnjeve.
- Skloniti šablon za montiranje.
- Montažnu šinu pričvrstite na zid pomoću 2 zavrtnja i tipla koja (sadržaj isporuke).

5.5 Montaža uređaja

OPASNOST:

Oštećenja uređaja zbog prljave grejne vode!

Ostaci u cevovodu mogu da oštete uređaj.

- Isprati cevovod pre montaže uređaja.


Skidanje oplate



Oplatu je učvršćena pomoću dva zavrtnja i tako zaštićena od neovlaštenog skidanja (električna bezbednost).

- Oplatu uvek učvrstiti ovim zavrtnjima.

1. Olabaviti zavrtnjeve.
2. Oplatu povući nagore i skinuti.




sl. 21 Skidanje oplate

Vešanje uređaja

- Proveriti oznaku referentne zemlje i usklađenost vrste gasa (→ tipska pločica).
- Ukloniti transportne osigurače.
- Staviti zaptivke na priključke za cevi.
- Zakačiti uređaj.
- Proveriti položaj zaptivki na priključcima za cevi.
- Pritegnuti preklopne navrtke na priključcima za cevi.


Montaža creva na sigurnosni ventil (grejanje)



sl. 22 Montaža creva na sigurnosni ventil

Montaža creva na sifon za kondenzat

- ▶ Skinuti poklopac sa odvoda sifona za kondenzat.
- ▶ Montirati crevo za kondenzat na sifon za kondenzat.




sl. 23 Montaža creva na sifon za kondenzat

- ▶ Crevo za kondenzat položiti samo sa padom i priključiti vod za odvod.
- ▶ Proveriti zaptivenost priključka na sifonu za kondenzat.

Montaža slavine za punjenje i pražnjenje (obim isporuke)

1. Izvući oprugu za pričvršćivanje.
2. Ukloniti čepove.
3. Montirati slavinu za punjenje i pražnjenje i osigurati oprugom za pričvršćivanje.




sl. 24 Montaža slavine za punjenje i pražnjenje

Montaža sifona

Sifon (pribor br. 432) odvodi izlaznu vodu i kondenzat.

- ▶ Napraviti odvod od antikorozivnih materijala (u skladu sa specifičnim propisima zemlje primene).
- ▶ Odvod montirajte direktno na priključak DN 40.
- ▶ Creva instalirati pod nagibom.



sl. 25 Montaža creva za kondenzat i creva od sigurnosnog ventila na sifon

- [1] Crevo za kondenzat
 [2] Crevo od sigurnosnog ventila (grejno kolo)

Priklučivanje opreme za odvod izduvnih gasova



Pridržavajte se detaljnih informacija navedenih u uputstvu za upotrebu pribora za odvod izduvnih gasova.


- ▶ Proveriti zaptivenost izduvne grane.

5.6 Punjenje sistema i provera zaptivenosti

PAŽNJA:

Puštanje u rad bez vode može da ošteti uređaj!

- Uredaj uključujte samo ako je napunjen vodom.



sl. 26 Priključci na strani gasa i na strani vode (dodatni pribor)

- [1] Slavina na polaznom vodu grejanja
- [2] GC7000iW ... uređaji: Polazni vod bojlera, GC7000iW ... Curedaji: slavina za toplu vodu
- [3] Slavina za gas
- [4] GC7000iW ... uređaji: Povratni vod bojlera, GC7000iW ... C-uređaji: Slavina za hladnu vodu
- [5] Slavina na povratnom vodu grejanja
- [6] Slavina za punjenje i pražnjenje
- [7] Crevo od sigurnosnog ventila (grejno kolo)
- [8] Crevo za kondenzat
- [9] Sifon

Punjene i odzračivanje kola tople vode

- GC7000iW ... C uređaj: Otvoriti slavinu za hladnu vodu [4] i slavinu za toplu vodu [2] i jednu od slavina za toplu vodu držati otvorenom sve dok ne poteče voda.
- GC7000iW ... uređaji sa bojlerom za toplu vodu: Otvoriti eksternu slavini za hladnu vodu, a slavini za toplu vodu držati otvorenom dok ne istekne voda.
- Proveriti zaptivenost rastavnih mesta (kontrolni pritisak, maks. 10 mbara).

Punjene i odzračivanje grejnog kola

- Predpritisak ekspanzione posude podesiti prema statičkoj visini sistema grejanja.
- Otvorite ventile na grejnim telima.
- Otvoriti slavinu na polaznom vodu grejanja [1] i slavinu na povratnom vodu grejanja [5].
- Sistem grejanja napuniti na 1 - 2 bara pomoću slave za punjenje i pražnjenje [6], a zatim ponovo zatvoriti slavinu za punjenje i pražnjenje.
- Odzračiti grejna tela.
- Otvoriti automatski odzračivač (ostaviti ga otvorenim).
- Sistem grejanja ponovo napuniti na 1 do 2 bara, a zatim ponovo zatvoriti pomoću slave za punjenje i pražnjenje.
- Proveriti zaptivenost rastavnih mesta (kontrolni pritisak maks. 2,5 bara na manometru).

Provera zaptivenosti gasnog voda

- Za zaštitu gasne armature od oštećenja usled prekomernog pritiska: zatvoriti slavinu za gas.
- Proveriti zaptivenost rastavnih mesta (kontrolni pritisak, maks. 150 mbara).
- Izvršiti rasterećenje pritiska.

5.7 Rad bez bojlera za toplu vodu

- Zatvoriti priključak za toplu i hladnu vodu na montažnoj priključnoj ploči.

6 Električno priključivanje

6.1 Opšta uputstva


UPOZORENJE:

Opasnost po život zbog električne struje!

Dodirivanje električnih delova pod naponom mogu dovesti do strujnog udara.

- ▶ Pre radova na električnim delovima: prekinuti električno napajanje (sve faze) (osigurač/automatski osigurač) i osigurati od nenamernog ponovnog uključivanja.
- ▶ Poštovati zaštitne mere prema nacionalnim i internacionalnim propisima.
- ▶ U prostorijama sa kodom ili tušem: uređaj se sme priključiti samo preko zaštitne FID sklopke.
- ▶ Na mrežni priključak uređaja ne priključivati dodatne potrošače.

6.2 Priključivanje uređaja



sl. 27 Zone zaštite

- [1] Zona zaštite 1, direktno iznad kade
 [2] Zona zaštite 2, krug prečnika 60 cm oko kade/tuša



U slučaju nedovoljne dužine kabla:

- ▶ Skinuti mrežni kabl i zameniti ga odgovarajućim kablom (→ tabela 17).

Priključak van zona zaštite 1 i 2:

- ▶ Mrežni utikač priključiti u utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Priključak u zonama zaštite 1 i 2:

- ▶ Skinuti mrežni kabl i zameniti ga odgovarajućim kablom (→ tab. 17).
- ▶ Mrežni kabl povezati tako da zaštitni vod bude duži od ostalih provodnika.
- ▶ Električni priključak izvesti preko rastavnog uređaja za sve polove sa min. rastojanjem kontakata od 3 mm (npr. osigurači, automatski osigurač).
- ▶ U zoni zaštite 1: mrežni kabl sprovesti vertikalno na gore.


Sledeći kablovi su pogodni kao zamena za instalirani mrežni kabl:

Oblast priključivanja	Odgovarajući kabl
U zonama zaštite 1 i 2:	NYM-I 3 × 1,5 mm ²
Van zona zaštite 1 i 2	HO5VV-F 3 × 1,0 mm ² HO5VV-F 3 × 0,75 mm ²

tab. 17 Pogodan mrežni kabl


6.3 Priključak dodatne opreme

1. Skinuti zavrtnje.
2. Skinuti poklopac.



sl. 28 Skidanje poklopca

- ▶ Za zaštitu od kapljica vode (IP): Vučno rasterećenje kabla iseći prema prečniku kabla.



sl. 29 Prilagođavanje vučnog rasterećenja prečniku kabla

- ▶ Kabal provući kroz vučno rasterećenje.
- ▶ Kabal priključiti na steznu letvu za dodatnu opremu (→ tabela 18, strana 23).
- ▶ Učvrstiti kabal na vučnom rasterećenju.

Simbol	Funkcija	Opis
	Uključivanje/isključivanje regulatora temperature (bez potencijala, isporučuje se premošćen)	Pridržavati se propisa specifičnih za zemlju primene. ► Ukloniti most. ► Priklučiti regulator temperature.
	Eksterni uređaj za rukovanje/spoljni moduli sa 2-žilnim BUS-om	► Priklučiti komunikacioni provodnik.
	Spoljni prekidački kontakt, bez potencijala (npr. termostat za podno grejanje, isporučuje se premošćen)	Ukoliko se priključuje više spoljnih sigurnosnih uređaja, kao što su npr. TB 1 i pumpa za kondenzat, onda moraju da se povežu serijski. Termostat u grejnim sistemima samo sa podnim grejanjem i direktnim hidrauličkim priključkom na uređaj: U slučaju aktivacije termostata, rad grejnog sistema i sistema pripreme tople vode se prekida. ► Ukloniti most. ► Povežite termostat. Pumpa za kondenzat: U slučaju pogrešnog odvoda kondenzata prekida se rad grejnog sistema i sistema pripreme tople vode. ► Ukloniti most. ► Povežite kontakt za isključivanje gorionika. ► 230-V-AC-priklučak izvesti spolja.
	Senzor za spoljnu temperaturu	Senzor spoljne temperature za upravljačku jedinicu se priključuje na uređaj. ► Priklučiti senzor za spoljnu temperaturu.
	Senzor temperature bojlera	► Bojler sa senzorom za temperatutu bojlera priključiti direktno. -ili- ► Kod bojlera sa termostatom: opremiti senzorom za temperaturu bojlera (Br. artikla 5 991 387). ► Povezivanje senzora za temperaturu bojlera.
	Spoljni senzor temperature polaznog voda (npr. senzor skretnice)	► Priklučiti senzor za temperaturu polaznog voda. ► Servisnu funkciju 1.7d podesiti na 1.
	Bez funkcije	
	Mrežni priključak za spoljne module (preko prekidača za uključivanje/isključivanje)	► Ukoliko je potrebno: Priklučiti snabdevanje naponom za spoljne module.
	Mrežni priključak za pumpu za punjenje bojlera (maks. 100 W) ili spoljašnji 3-kraqi ventil (sa povratnom oprugom)	► Skinuti utikač sa unutrašnjeg 3-krakog ventila. ► Priklučiti pumpu za punjenje bojlera ili spoljašnji 3-kraki ventil priključiti tako, da u stanju bez strujnog napajanja grejni krug bude otvoren. ► Podesiti servisnu funkciju 2.1F. ► Kod spoljašnjeg 3-kragog ventila: Podesiti servisnu funkciju 2.2A.
	Mrežni priključak za cirkulacionu pumpu ili spoljnu pumpu za grejanje (maks. 100 W) prema hidrauličnoj skretnici u nemešovitom krugu potrošača	Cirkulacionom pumpom se upravlja preko uređaja ili regulatora grejanja. ► Priklučiti cirkulacionu pumpu. ► Podesiti servisnu funkciju 2.5E. ► Kod upravljanja preko uređaja: Podesiti servisne funkcije 2.CE i 2.CL. Pumpom za grejanje upravlja se preko regulatora grejanja. Izmene modusa pumpe nisu moguće. ► Priklučiti pumpu za grejanje. ► Podesiti servisnu funkciju 2.5E.
	Bez funkcije	
	Mrežni priključak (mrežni kabal)	Sledeći kablovi su pogodni kao zamena za instalirani mrežni kabli: <ul style="list-style-type: none">• U zonama zaštite 1 i 2 (→ slika 27): NYM-I 3 × 1,5 mm²• Izvan zona zaštite: HO5VV-F 3 × 0,75 mm² ili HO5VV-F 3 × 1,0 mm²
	Osigurač	Rezervni osigurač se nalazi na unutrašnjoj strani poklopca.

tab. 18 Stezna letva za dodatnu opremu

7 Puštanje u rad

PAŽNJA:

Puštanje u rad bez vode može da ošteti uređaj!

- Uredaj uključujte samo ako je napunjen vodom.

Pre puštanja u rad

- Proveriti pritisak punjenja sistema.
- Obezbediti da sve slavine za održavanje budu otvorene.
- Proverite da li vrsta gasa koja je navedena na tipskoj pločici odgovara vrsti gasa koja se isporučuje.
- Otvorite gasni ventil.

7.1 Uključivanje uređaja

- Uključiti uređaj preko prekidača za uključivanje i isključivanje. Display se pali i posle kraćeg vremena prikazuje temperaturu uređaja.




Posle prvog uključivanja uređaj se odzračuje. Zbog toga se pumpa za grejanje periodično uključuje i isključuje (u trajanju od oko 2 minuta). Sve dok je funkcija odzračivanja aktivna, treperi simbol .

- Otvoriti automatski odzračivač (ostaviti ga otvorenim).



Nakon svakog uključivanja pokreće se program za punjenje sifona. Uredaj radi sa minimalnom topotnom snagom oko 15 minuta, kako bi napunio sifon za kondenzat. Sve dok je program punjenja sifona aktivan, treperi simbol .

7.2 Pregled kontrolne table



sl. 30 Komandna tabla kada je otvorena maska komandne table

- | | |
|--|-------------|
| [1] Prekidač za uključivanje/isključivanje | [12] Taster |
| [2] Dijagnostički port | [13] Taster |
| [3] Taster | |
| [4] Display | |
| [5] Taster + | |
| [6] Taster ok | |
| [7] Manometar | |
| [8] Taster | |
| [9] Pritisnuti - | |
| [10] Taster | |
| [11] Taster reset | |



7.3 Simboli na displeju

Simbol	Objašnjenje
	Uključen režim rada pripreme tople vode
	Isključen režim rada pripreme tople vode
	Uključen režim grejanja
	Isključen režim grejanja
	Solarni režim
	Režim rada u odnosu na spoljašnju temperaturu (regulacioni sistem sa senzorom spoljašnje temperature) ¹⁾
	Servisni režim rada
	Smetnja
	Servisni režim rada
	Režim gorionika
	Temperaturna jedinica
	Memorisanje uspešno
	Prikaz ostalih menija/servisnih funkcija Prelistavanje tasterom + i tasterom -


1) Ne prikazuje se kod svakog uređaja

tab. 19 Simboli na displeju (→ slika 30)

7.4 Uključivanje grejanja

7.4.1 Uključivanje/isključivanje režima grejanja

- Taster pritisnite sve dok simbol na displeju ili ne počne da trepće.



sl. 31 Prikaz režima grejanja

PAŽNJA:

Materijalne štete zbog mraza!

Ukoliko sistem grejanja ne stoji u prostoriji osiguranoj od mraza i ne koristi se, može da se zaledi u slučaju mraza. U letnjem režimu ili kada je grejni režim zaključan, postoji samo zaštita od zamrzavanja uređaja.

- Grejni sistem, koliko je moguće, stalno ostaviti uključenim i temperaturu dovodnog voda podešiti najmanje na 30 °C,
-ili-
- Isprazniti instalacije grejanja i instalacije za pijaču vodu u najnižoj tački od strane specijalizovanog preduzeća-ili-
- Isprazniti instalacije za pijaču vodu u najnižoj tački od strane specijalizovanog preduzeća i umešati sredstvo za zaštitu od zamrzavanja u grejnu vodu. Na svake 2 godine proveriti da li je obezbeđena potrebna zaštita od zamrzavanja pomoću sredstva protiv mraza.


- Pritisnite taster + ili taster - da biste uključili ili isključili režim grejanja:

- = Režim grejanja
- = Bez režima grejanja



Ukoliko je podešena opcija „bez režima grejanja“ režim grejanja se ne može aktivirati putem regulacionog sistema.

- Za memorisanje podešavanja pritisnuti taster **ok**.
Simbol se na kratko pojavljuje.



6 720 619 605-14.10

sl. 32 Potvrda režima grejanja

Kod uključenog gorionika se pojavljuje simbol .

7.4.2 Podešavanje maksimalne temperature polaznog voda


Maksimalna temperatura polaznog voda može biti uzmeđu 30 °C i 82 °C¹⁾ podešena. Trenutna temperatura polaznog voda se prikazuje na displeju.



Kod podnog grejanja treba voditi računa o maksimalnoj dozvoljenoj temperaturi polaznog voda.

- Kada je režim grejanja uključen:
► Pritisnuti taster

Na displeju trepće podešena maksimalna temperatura polaznog voda i pojavljuje se simbol



6 720 619 605-13.10

sl. 33 Prikaz temperature polaznog voda


- Pritisnite taster + ili taster - za podešavanje željene maksimalne temperature polaznog voda.

Temperatura polaznog voda	Primer primene
oko 50 °C	Podno grejanje
oko 75 °C	Radijatorsko grejanje
oko 82 °C	Konvektorsko grejanje

tab. 20 Maksimalna temperatura razvodnog voda

1) Maksimalna vrednost se može smanjiti putem servisne funkcije 3.2b (→ strana 33).

- ▶ Za memorisanje podešavanja pritisnuti taster **ok**.
Simbol ✓ se na kratko pojavljuje.




sl. 34 Prikaz potvrde temperature polaznog voda

7.5 Podešavanje zagrevanja vode

7.5.1 Uključivanje/isključivanje režima tople vode

- ▶ Taster pritisnjite sve dok simbol na displeju ili ne počne da trepće.




sl. 35 Prikaz režima rada pripreme tople vode

- ▶ Pritisnite taster + ili taster - da biste podešili željeni režim rada tople vode:
 - = Režim rada pripreme tople vode
 - + eco = eco režim
 - = Bez režima tople vode



Ukoliko je podešena opcija „bez režima rada pripreme tople vode“, režim rada pripreme tople vode se ne može aktivirati putem povezanog regulacionog sistema.

- ▶ Za memorisanje podešavanja pritisnuti taster **ok**.
Simbol ✓ se na kratko pojavljuje.



sl. 36 Prikaz potvrde eco režima

Kod uključenog gorionika se pojavljuje simbol .

Režim rada za toplu vodu ili eco režim?

Kod GC7000iW ... uređaja sa bojlerom za toplu vodu:

• Režim rada pripreme tople vode

Kada temperatura u bojleru za toplu vodu padne ispod podešene temperature za više od 5 K (°C), bojler za toplu vodu se ponovo greje do podešene temperature. Nakon toga uređaj prelazi u režim grejanja.

• eco režim

Ako temperatura u bojleru za toplu vodu padne ispod podešene temperature za više od 10 K (°C), bojler za toplu vodu se ponovo greje do podešene temperature. Nakon toga uređaj prelazi u režim grejanja.

Kod GC7000iW ... C uređaja:

• Režim pripreme tople vode

Uredaj se konstantno drži na podešenu temperaturu. Zbog toga je vreme čekanja kratko prilikom ispuštanja tople vode. Uredaj se uključuje čak i kada se ne ispušta topla voda.

• Eco režim

Zagrevanje na podešenu temperaturu vrši se tek kada se koristi topla voda.

7.5.2 Podešavanje temperature tople vode




UPOZORENJE:

Opasnost od povreda zbog opekotina!

- ▶ U normalnom režimu rada temperaturu ne podešavati iznad 60 °C.


- ▶ Pritisnuti taster .

Podešena temperatura tople vode trepće.



sl. 37 Prikaz temperature tople vode

- ▶ Pritisnuti taster + ili taster - , kako bi se podešila željena temperatura tople vode.
- ▶ Za memorisanje podešavanja pritisnuti taster **ok**.
Simbol ✓ se na kratko pojavljuje.



sl. 38 Potvrđivanje prikaza temperature tople vode

7.6 Ručno podešavanje letnjeg režima rada

Isključuje se pumpa za grejanje, a usled toga i grejanje. Snabdevanje topom vodom, kao i strujno napajanje regulacionog sistema, ostaju konstantni.

PAŽNJA:


Materijalne štete zbog mraza!

Ukoliko sistem grejanja ne stoji u prostoriji osiguranoj od mraza i ne koristi se, može da se zaledi u slučaju mraza. U letnjem režimu ili kada je grejni režim zaključan, postoji samo zaštita od zamrzavanja uređaja.

- ▶ Grejni sistem, koliko je moguće, stalno ostaviti uključenim i temperaturu dovodnog voda podesiti najmanje na 30 °C, -ili-
- ▶ Isprazniti instalacije grejanja i instalacije za pijaču vodu u najnižoj tački od strane specijalizovanog preduzeća-ili-
- ▶ Isprazniti instalacije za pijaču vodu u najnižoj tački od strane specijalizovanog preduzeća i umešati sredstvo za zaštitu od zamrzavanja u grejnu vodu. Na svake 2 godine proveriti da li je obezbeđena potrebna zaštita od zamrzavanja pomoću sredstva protiv mraza.


Ručno uključivanje letnjeg režima rada:

- ▶ Taster / pritisnite sve dok simbol na displeju ne počne da trepće.



sl. 39 Ručno uključivanje letnjeg režima rada

- ▶ Za memorisanje podešavanja pritisnuti taster **ok**. Simbol se na kratko pojavljuje.



sl. 40 Potvrđivanje ručnog letnjeg režima rada

Isključite ručni letnji režim rada:

- ▶ Taster / pritisnite sve dok simbol na displeju ne počne da trepće.
- ▶ Za memorisanje podešavanja pritisnuti taster **ok**. Simbol se na kratko pojavljuje.

Ostale informacije ćete naći u uputstvu za upotrebu regulacionog sistema.

7.7 Podešavanje ručnog režima


U ručnom režimu uređaj prelazi u režim grejanja. Gorionik radi sve dok se ne postigne maksimalna temperatura polaznog voda.



Ručni režim rada nije moguć kada je režim grejanja isključen ili za vreme dok je aktivna funkcija sušenja gradevinske konstrukcije (→ Servisna funkcija 2.7E).

Za podešavanje ručnog režima:

- ▶ Taster / držite pritisnutim sve dok se u liniji za tekst ne prikaže **Manual**.



sl. 41 Podešavanje ručnog režima

Za završetak ručnog režima:

- ▶ Kratko pritisnuti taster / ili taster držite pritisnutim sve dok prikaz **Manual** ne nestane sa displeja.
Kotao ponovo prelazi u normalan režim rada.

8 Stavljanje van pogona

8.1 Isključivanje uređaja



Zaštita od blokiranja sprečava zaglavljivanje pumpe za grejanje i 3-krakog ventila posle duže pauze u radu. Kada je uređaj isključen nema zaštite od blokiranja.

- ▶ Isključiti uređaj preko prekidača za uključivanje i isključivanje. Displej se isključuje.
- ▶ Kod dužeg stavljanja van pogona: Obratiti pažnju na zaštitu od zamrzavanja.

8.2 Podešavanje zaštite od zamrzavanja

PAŽNJA:

Oštećenje sistema usled mraza!

Do smrzavanja sistema grejanja može doći posle dužeg prekida rada (npr. u slučaju nestanka struje, isključivanja napona napajanja, pogrešnog snabdevanja gorivom, smetnji na kotlu itd.).

- ▶ Obezbedite da sistem grejanja stalno radi (naročito u slučaju opasnosti od zamrzavanja).

Zaštita od zamrzavanja za sistem grejanja

- ▶ Ostavite uključen uređaj.
- ▶ Podesiti temperaturu polaznog voda na 30 °C.

Zaštita od zamrzavanja za bojler za topalu vodu

- ▶ Ostavite uključen uređaj.
- ▶ Podešavanje režima rada bez tople vode (→ pog. 7.5.1).

Zaštita od zamrzavanja kada je uređaj isključen

- ▶ Umetati sredstvo protiv zamrzavanja u grejnu vodu (→ poglavlje 5.2, strana 18).
- ▶ Ispraznite kolo tople vode.

9 Termička dezinfekcija

Da bi se sprečilo zagadivanje tople vode, npr. legionelom, preporučujemo da se nakon dužeg vremena mirovanja izvrši termička dezinfekcija.

Pravilna termička dezinfekcija obuhvata sistem tople vode uključujući i sva mesta za ispuštanje vode.



OPREZ:

Opasnost od povreda zbog opeketina!

Za vreme termičke dezinfekcije, ispuštanje tople vode bez mešanja sa hladnom može dovesti do velikih opeketina.

- ▶ Maksimalnu podešivu temperaturu tople vode koristiti samo za termičku dezinfekciju.
- ▶ Obavestiti stanare o opasnosti od opeketina.
- ▶ Termičku dezinfekciju vršiti kada se bojler ne nalazi u normalnim vremenima rada.
- ▶ Ne ispuštati topalu vodu bez mešanja sa hladnom.
- ▶ Zatvorite slavine i fittinge za topalu vodu.
- ▶ Ako postoji cirkulaciona pumpa, podešite je na trajni režim rada.



Termičkom dezinfekcijom može da se upravlja preko uređaja ili preko kontrolne table sa programom za topalu vodu.

- ▶ Pokrenuti termičku dezinfekciju (→ poglavlje 9.1 i sledeća).
- ▶ Sačekajte dok se ne postigne maksimalna temperatura.
- ▶ Redom ispuštajte topalu vodu na slavinama i fitinzima za topalu vodu, od najbližih do najudaljenijih, u trajanju do 3 minuta dok ne isteče 70 °C vruće vode.
- ▶ Ponovo vratiti prvobitna podešavanja.

9.1 Upravljanje preko grejnog uređaja

9.1.1 GC7000iW ... uređaji

- ▶ Uključiti 2.9L servisnu funkciju.

9.1.2 GC7000iW ... C uređaji

- ▶ Uključiti 2.2d servisnu funkciju.
- ▶ Po završetku termičke dezinfekcije: Isključiti servisnu funkciju.

Za prekidanje funkcije:

- ▶ Uredaj isključiti i ponovo uključiti.
Uredaj ponovo prelazi u normalan režim rada.

9.2 Upravljanje preko kontrolne table sa programom za topalu vodu (GC7000iW ... uređaji)


- ▶ Podesiti termičku dezinfekciju u programu za topalu vodu na kontrolnoj tabli (→ tehnička dokumentacija kontrolne table).

10 Podešavanja u servisnom meniju

Servisni meni omogućava podešavanje i proveru mnogih funkcija uređaja. On obuhvata:

- Prikazivanje informacija
- Meni 1: Opšta podešavanja
- Meni 2: Podešavanja specifična za uređaj
- Meni 3: Granične vrednosti specifične za uređaj
- Test: Podešavanja za testiranje funkcija

10.1 Rukovanje servisnim menijem



sl. 42 Pregled upravljačkih elemenata

- [1] Alfanumerički prikaz
- [2] Taster + (Biranje tačke menija/Promena podešavanja)
- [3] Taster **ok**
- [4] Taster **→** (taster **Nazad**)
- [5] Taster - (Biranje tačke menija/Promena podešavanja)
- [6] Taster **↙** (taster **Servis**)
- [7] Linija za tekst

Pozivane menija

Opis čete naći u preglednim tabelama pojedinačnih menija.

Biranje i podešavanje servisne funkcije



Ako se u roku od 15 minuta ne pritisne nijedan taster, izabrana servisna funkcija se automatski napušta.

- ▶ Za izbor servisne funkcije: pritisnuti taster + ili - .
Na displeju se prikazuje servisna funkcija i njeno aktuelno podešavanje.
- ▶ Za potvrđivanje izbora: pritisnuti taster **ok**.
Trenutno podešavanje treperi.
- ▶ Za promenu podešavanja: pritisnuti taster + ili - .
- ▶ Za snimanje u memoriju: Pritisnuti taster **ok**.
Simbol **✓** se prikazuje na kratko.
- ili-
- ▶ Bez memorisanja: pritisnuti taster **↙**.
Prikazuje se prethodni nivo menija.
- ▶ Ponovo pritisnuti taster **↙**.
Uredaj se prebacuje u normalan režim rada.

Dokumentovanje podešavanja

Nalepnična „Podešavanja u servisnom meniju“ (u obimu isporuke) olakšava uspostavljanje individualnih podešavanja posle radova održavanja.

- ▶ Uneti promenjena podešavanja.
 - ▶ Nalepnicu zlepiti na vidljivo mesto na uređaju.

tab. 21 Nalepnica

10.2 Prikazivanje informacija

- ▶ Pritisnuti taster .
 - ▶ Za prikaz informacija: pritisnuti taster + ili -.

Servisna funkcija	Više informacija
i01 Aktuelno radno stanje	Str. 47
i02 Radni kod poslednje smetnje	Str. 47
i03 Gornja granica maksimalne toplotne snage (→ servisna funkcija 3.1A) ¹⁾	Str. 33
i04 Gornja granica maksimalne snage tople vode (→ servisna funkcija 3.1b) ²⁾	Str. 33
i06 GC7000iW ... C uređaji: Aktuelni protok turbine	Prikaz u l/min.
i07 Zadata temperatura polaznog voda (zahtevana od upravljačke jedinice)	–
i08 Jonizaciona struja <ul style="list-style-type: none"> • Kod aktivnog gorionika: $\geq 2 \mu\text{A}$ = u redu, $< 2 \mu\text{A}$ = pogrešno • Kod isključenog gorionika: $< 2 \mu\text{A}$ = u redu, $\geq 2 \mu\text{A}$ = pogrešno 	–
i09 Temperatura senzora za temperaturu polaznog voda	–
i11 GC7000iW ... C uređaji: temperatura na senzoru za temperaturu tople vode GC7000iW ... C uređaji sa bojlerom sa slojevitim punjenjem: temperatura na senzoru temperature bojlera ³⁾	–
i12 GC7000iW Zadata temperatura za toplu vodu ³⁾	Str. 26
i13 GC7000iW Temperatura na senzoru temperature bojlera ³⁾	–
i15 Aktuelna spoljašnja temperatura (kod priključenog senzora spoljašnje temperature)	–
i16 Aktuelna snaga pumpe u % nominalne snage pumpe	–
i17 Trenutna snaga zagrevanja u % maksimalne nominalne snage zagrevanja u režimu grejanja ⁴⁾	Str. 59
i18 Aktuelan broj obrtaja ventilatora u obrtajima po sekundi [Hz]	–
i20 Softverska verzija štampane ploče 1	–
i21 Softverska verzija štampane ploče 2	–
i22 Broj kodnog utiča (poslednje tri cifre)	–
i23 Verzija kodnog utiča	–

1) Maksimalna toplotna snaga može da se spusti preko servisne funkcije 2.1A.

2) Maksimalna snaga tople vode može da se spusti preko servisne funkcije 2.1A.

3) Prikazaće se samo ako je na uređaj povezan senzor temperature bojlera.

4) Za vreme pripreme tople vode mogu da se prikažu vrednosti veće od 100 %.

tab. 22 Informacije koje mogu da se prikažu

10.3 Meni 1: Opšta podešavanja

- Istovremeno pritisnuti taster  i taster **ok** dok se ne pojavi **Menu 1** na displeju.
- Za potvrđivanje izbora: pritisnuti taster **ok**.
- Izabrati servisnu funkciju i podesiti.



Osnovna podešavanja su posebno **istaknuta** u sledećoj tabeli.

Servisna funkcija	Podešavanja/Opseg podešavanja	Napomena/Ograničenje
1.7d Eksterni senzor temperature polaznog voda	<ul style="list-style-type: none"> • 0: isključeno • 1: Priključak na upravljački uređaj • 2: Priključak na eksterni modul grejnog kola 	
1.S1 Solarni modul aktivan	<ul style="list-style-type: none"> • 0: isključeno • 1: uključeno 	Na raspolaganju samo kod prepoznatog solarnog modula.
1.S2 Maksimalna temperatura u solarnom bojleru	<ul style="list-style-type: none"> • 15 ... 60 ... 90 °C 	Temperatura na koju sme da se napuni solarni bojler, na raspolaganju samo kada je aktivan solarni modul.
1.W1 Regulacija na osnovu spoljašnje temperature sa linearnom karakterističnom krivom grejanja	<ul style="list-style-type: none"> • 0: regulacija na osnovu spoljašnje temperature nije aktivna • 1: regulacija na osnovu spoljašnje temperature aktivna 	Ova servisna funkcija je dostupna samo kada je sistem prepoznao senzor za spoljašnju temperaturu. Prikaz krive grejanja (→ strana 58).
1.W2 Tačka A krive grejanja	<ul style="list-style-type: none"> • 30 ... 82 °C 	Temperatura polaznog voda kada je spoljašnja temperatura jednaka – 10 °C.
1.W3 Tačka B krive grejanja	<ul style="list-style-type: none"> • 30 ... 82 °C 	Temperatura polaznog voda kada je spoljašnja temperatura jednaka + 20 °C.
1.W4 Vrednost temperature za automatski letnji režim	<ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 16 ... 30 °C 	Ako se spoljašnja temperatura poveća iznad ove vrednosti, grejanje se isključuje. Ako spoljašnja temperatura padne za najmanje 1 K (°C) ispod ove vrednosti, grejanje se ponovo uključuje.
1.W5 Zaštita sistema od zamrzavanja	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Zaštita sistema od zamrzavanja nije aktivna • 1: Zaštita sistema od zamrzavanja je aktivna 	
1.W6 Vrednost temperature za zaštitu sistema od zamrzavanja	<ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 5 ... 30 °C 	Ova servisna funkcija je dostupna samo kada je aktivirana funkcija za zaštitu od zamrzavanja (servisna funkcija 1.W5). Ukoliko spoljna temperatura ne dostigne podešenu graničnu vrednost zamrzavanja, uključuje se pumpa za grejanje u kolu grejanja (zaštita od zamrzavanja sistema).

tab. 23 Meni 1

10.4 Meni 2: Podešavanja specifična za uređaj

- Istovremeno pritisnuti taster  i taster **ok** dok se ne pojavi **Menu 1** na displeju.
- Za izbor **Menu 2:** Pritisnuti taster **+**.
- Za potvrđivanje izbora: pritisnuti taster **ok**.
- Izabrati servisnu funkciju i podesiti.



Osnovna podešavanja su posebno **istaknuta** u sledećoj tabeli.

Servisna funkcija	Podešavanja/Opseg podešavanja	Napomena/Ograničenje
2.1A Maksimalna dozvoljena topotna snaga u režimu grejanja [kW]	<ul style="list-style-type: none"> • Opseg podešavanja u okviru 3.3d do 3.1A • „maksimalna nominalna topotna snaga“ 	<ul style="list-style-type: none"> ► Merenje odnosa gasa i vazduha. ► Merni rezultat uporediti sa tabelama podešavanja (→ str. 59). ► Korigovati odstupanja.
2.1b Maksimalna odobrena snaga tople vode [kW]	<ul style="list-style-type: none"> • Opseg podešavanja u okviru 3.3d do 3.1b • „maksimalna nominalna topotna snaga tople vode“ 	<ul style="list-style-type: none"> ► Merenje odnosa gasa i vazduha. ► Merni rezultat uporediti sa tabelama podešavanja (→ str. 59). ► Korigovati odstupanja.
2.1C Radna oblast pumpe	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Snaga pumpe proporcionalna topotnoj snazi (→ servisne funkcije 2.1H i 21J) • 1: Konstantni pritisak 150 mbara • 2: Konstantni pritisak 200 mbara • 3: Konstantni pritisak 250 mbara • 4: Konstantni pritisak 300 mbara 	<ul style="list-style-type: none"> ► Radi što veće uštede energije, eventualne nepravilnosti protoka treba držati na što nižem nivou i podesiti nižu krivu pumpe, (radna oblast pumpe → strana 58).

Servisna funkcija	Podešavanja/Opseg podešavanja	Napomena/Ograničenje
2.1E Vrste sklopnih operacija pumpe	<ul style="list-style-type: none"> 4: Pametno isključivanje pumpe za grejanje kod sistema grejanja sa regulatorom vodenim spoljnom temperaturom. Puma za grejanje se uključuje samo po potrebi. 5: Regulator temperature polaznog voda uključuje i isključuje pumpu za grejanje. U slučaju zahteva za toplotom, puma za grejanje se pokreće zajedno sa gorionikom. 	
2.1F GC7000iW ... uređaji: Konfiguracija hidrauličnog sistema	<ul style="list-style-type: none"> 0: Unutrašnja pumpa za grejanje i unutrašnji 3-kraki ventil 1: Unutrašnja pumpa za grejanje i spoljašnji 3-kraki ventil 2: Spoljašnja pumpa za grejanje i spoljašnja pumpa za punjenje bojlera 	Ovo podešavanje definiše koje komponente u sistemu grejanja su moguće.
2.1H Snaga pumpe kod minimalne toplotne snage	<ul style="list-style-type: none"> 10 ... 100 % 	Na raspolaganju samo kod radne oblasti pumpe 0 (→ servisna funkcija 2.1C).
2.1J Snaga pumpe kod maksimalne toplotne snage	<ul style="list-style-type: none"> 10 ... 100 % 	Na raspolaganju samo kod radne oblasti pumpe 0 (→ servisna funkcija 2.1C).
2.2A GC7000iW ... uređaji: Vreme blokade pumpe kod spljašnjeg 3-krakog ventila	<ul style="list-style-type: none"> 0 ... 6 × 10 sekundi 	Unutrašnja pumpa je blokirana dok spoljašnji 3-kraki ventil ne dostigne svoj krajnji položaj.
2.2C Funkcija odzračivanja	<ul style="list-style-type: none"> 0: isključeno 1: jednokratno uključeno 2: trajno uključeno 	Funkcija održavanja može da se uključi nakon održavanja. Za vreme odzračivanja treperi simbol .
2.2d GC7000iW ... C uređaji: Termička dezinfekcija	<ul style="list-style-type: none"> 0: isključeno 1: uključeno 	Moguće je da se potrebna temperatura ne postigne u slučaju da se ispuštaju veće količine vode. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispustiti samo onoliko vode koliko je potrebno da se postigne temperatura od 70 °C. ▶ Sprovesti termičku dezinfekciju (→ pog. 9, str. 28).
2.2H GC7000iW ... uređaji: Bojler za topnu vodu	<ul style="list-style-type: none"> 0: isključeno 8: uključeno 	U slučaju priključka senzora temperature bojlera, servisna funkcija se automatski uključuje. Ako uređaj ponovo treba da radi bez bojlera, senzor temperature bojlera otkačiti i isključiti servisnu funkciju.
2.2J GC7000iW ... uređaji: Prednost za topnu vodu	<ul style="list-style-type: none"> 0: uključeno 1: isključeno 	Kod prednosti za topnu vodu prvo se zagreva bojler za topnu vodu do podešene temperature. Nakon toga uređaj prelazi u režim grejanja. Bez prednosti za topnu vodu kod zahteva za toplotom od bojlera za topnu vodu, uređaj na svakih deset minuta prelazi između režima grejanja u režim bojlera.
2.3b Vremenski interval između isključivanja i ponovnog uključivanja gorionika	<ul style="list-style-type: none"> 3 ... 10 ... 45 minuta 	Vremenski interval definije minimalno vreme čekanja između uključivanja i ponovnog uključivanja gorionika. Kada je priključena upravljačka jedinica sa 2-žilnim BUS-om, upravljačka jedinica optimizuje ovo podešavanje.
2.3C Temperaturni interval za isključivanje i ponovno uključivanje gorionika	<ul style="list-style-type: none"> 0 ... 6 ... 30 Kelvin 	Razlika između trenutne temperature polaznog voda i zadate temperature polaznog voda do uključivanja gorionika. Kada je priključena upravljačka jedinica sa 2-žilnim BUS-om, upravljačka jedinica optimizuje ovo podešavanje.
2.3F GC7000iW ... C uređaji: Trajanje održavanja toplote	<ul style="list-style-type: none"> 0 ... 1 ... 30 minuta 	Tokom ovog vremena, režim grejanja ostaje blokiran posle pripreme tople vode.

Servisna funkcija	Podešavanja/Opseg podešavanja	Napomena/Ograničenje
2.4F Program punjenja sifona	<ul style="list-style-type: none"> • 0: isključen (dozvoljeno samo za vreme radova održavanja). • 1: uključeno 	<p>Program punjenja sifona se aktivira u sledećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uredaj se uključuje putem prekidača za uključivanje i isključivanje. • Gorionik nije radio 28 dana. • Režim rada se prebacuje sa letnjeg na zimski. <p>Pri sledećem zahtevu za topotom za režim grejanja i režim bojlera, uredaj se 15 minuta odražava na manjoj topotnoj snazi. Program za punjenje sifona ostaje aktivan dok ne prode 15 minuta na manjoj topotnoj snazi.</p> <p>Za vreme programa punjenja sifona treperi simbol .</p>
2.5E GC7000iW ... uređaji: Mrežni priključak za cirkulacionu pumpu ili spoljnju pumpu za grejanje (maks. 100 W) prema hidrauličnoj skretnici u nemešovitom krugu potrošača	<ul style="list-style-type: none"> • 0: isključeno • 1 cirkulaciona pumpa • 2: spoljnja pumpa za grejanje iza hidraulične skretnice u nemešovitom krugu potrošača 	Pomoću ove servisne funkcije priključak može odgovarajuće da se programira (→ tabela 18, strana 23).
2.5F Servisni interval	<ul style="list-style-type: none"> • 0: isključeno • 1 ... 72 meseca 	<p>Po isteku ovog vremenskog intervala displej pokazuje potrebne kontrole preko servisnog indikatora H13 (→ strana 47).</p> <p>Prikazuju se samo sметnje sa zaključavanjem.</p>
2.7b Trokraki ventil u srednjem položaju	<ul style="list-style-type: none"> • 0: isključeno • 1: uključeno 	Ova funkcija obezbeđuje potpuno pražnjenje sistema i jednostavnu demontažu motora. 3-kraki-ventil ostaje oko 15 minuta u srednjem položaju.
2.7E Funkcija sušenja građevinske konstrukcije	<ul style="list-style-type: none"> • 0: isključeno • 1: uključeno 	<p>Funkcija sušenja građevinske konstrukcije ovog uređaja ne odgovara funkciji sušenja betona (dry function) regulatora vođenog spoljnom temperaturom.</p> <p>Kada je uključena funkcija sušenja građevinske konstrukcije, nije moguć režim tople vode i servisni režim (npr. za podešavanje gasa).</p> <p>Sve dok je funkcija sušenja građevinske konstrukcije aktivna, u liniji za tekst se prikazuje 7E.</p>
2.9E GC7000iW ... C uređaji: signal kašnjenja turbine	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ... 16 × 0,25 sekunde 	Kašnjenje sprečava da se zbog spontane promene pritiska u snabdevanju vodom gorionik nakratko stavlja u pogon, iako nije došlo do ispuštanja vode.
2.9F Naknadno vreme rada pumpe za grejanje	<ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 3 ... 60 minuta • 24H: 24 sata. 	Vreme zaustavljanja pumpe počinje od kraja zahteva za topot od strane upravljačke jedinice.
2.9L GC7000iW ... uređaji: Termička dezinfekcija	<ul style="list-style-type: none"> • 0: isključeno • 1: uključeno 	<p>Ova servisna funkcija aktivira zagrevanje bojlera na 75 °C.</p> <p>► Sprovesti termičku dezinfekciju (→ pog. 9, str. 28).</p> <p>Aktivirana termička dezinfekcija se ne prikazuje na displeju.</p> <p>Posle 35 minuta držanja vode na 75 °C termička dezinfekcija se automatski završava.</p>
2.bF GC7000iW ... C uređaji: Kašnjenje pripreme tople vode (solarni režim)	<ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 50 sekundi 	Podešavanja izabrati tako da se režim gorionika odlaže sve dok senzor za temperaturu tople vode ne ustanovi da li je solarno zagrejana voda dostigla željenu temperaturu.
2.CE GC7000iW ... uređaji: Broj pokretanja cirkulacione pumpe	<ul style="list-style-type: none"> • 1, 2 ... 6: Broj pokretanja pumpe po satu, u trajanju od po 3 minuta • 7: Cirkulaciona pumpa neprekidno radi 	Na raspolaganju samo kod aktivirane cirkulacione pumpe (→ servisna funkcija 2.CL).
2.CL GC7000iW ... uređaji: Cirkulaciona pumpa	<ul style="list-style-type: none"> • 0: isključeno • 1: uključeno 	

tab. 24 Meni 2

10.5 Meni 3: Granične vrednosti specifične za uređaj

- Istovremeno pritisnuti taster i taster **ok** dok se ne pojavi **Menu 1** na displeju.
- Za izbor **Menu 3**: Pritisnuti dvaput taster **+**.
- Za potvrđivanje izbora: pritisnuti taster **ok** sve dok se u liniji teksta ne prikaže servisna funkcija.
- Izabrati servisnu funkciju i podesiti.



Osnovna podešavanja su posebno **istaknuta** u sledećoj tabeli.
Podešavanja u ovom meniju se ne vraćaju na osnovna podešavanja prilikom resetovanja.

Servisna funkcija	Podešavanja/Opseg podešavanja	Napomena/Ograničenje
3.1A Gornja granica maksimalne topotne snage u režimu grejanja	• „Minimalna nominalna topotna snaga“ ... „ maksimalna nominalna topotna snaga “	Ograničava opseg podešavanja za maksimalnu topotnu snagu (→ servisna funkcija 2.1A).
3.1b Gornja granica maksimalne snage tople vode	• „Minimalna nominalna topotna snaga“ ... „ maksimalna nominalna topotna snaga za toplu vodu “	Ograničava opseg podešavanja za maksimalnu snagu tople vode (→ servisna funkcija 2.1A).
3.2b Gornja granica temperature polaznog voda	• 30 ... 82 °C	Ograničava opseg podešavanja za temperaturu polaznog voda.
3.3d Minimalna nominalna topotna snaga (grejanje i topla voda)	• „ Minimalna nominalna topotna snaga “ ... „maksimalna nominalna topotna snaga“	

tab. 25 Meni 3

10.6 Test: Podešavanja za testiranje funkcija

- Istovremeno pritisnuti taster i taster **ok** dok se ne pojavi **Menu 1** na displeju.
- Za izbor **Test**: Pritisnuti taster **+**.
- Za potvrđivanje izbora: pritisnuti taster **ok**.
- Izabrati servisnu funkciju i podesiti.

Servisna funkcija	Podešavanja	Napomena/Ograničenje
t01 Neprekidno paljenje	• 0 : isključeno • 1: uključeno	Proveriti paljenje pomoću neprekidnog paljenja bez dovoda gasa. ► Za sprečavanje oštećenja na transformatoru za paljenje: funkciju ostaviti uključenu maksimalno 2 minuta.
t02 Konstantan rad ventilatora	• 0 : isključeno • 1: uključeno	Rad ventilatora bez dovoda gasa ili paljenja.
t03 Konstantan rad pumpe (unutrašnje i spoljašnje pumpe)	• 0 : isključeno • 1: uključeno	
t04 3-kraki ventil konstantno u položaju zagrevanja vode	• 0 : isključeno • 1: uključeno	

tab. 26 Test

10.7 Vraćanje osnovnog podešavanja

- Istovremeno pritisnuti taster **+**, taster **ok** i taster dok se ne pojavi **8E** na displeju.
- Pritisnite taster **reset**. Uredaj se pokreće sa osnovnim podešavanjem za **Menu 1** i **Menu 2**¹⁾. **Menu 3** se ne resetuje.

1) Izuzetak: Vrednosti servisne funkcije 2.1A i 2.1B preuzimaju se od strane servisnih funkcija 3.1A i 3.1B.

11 Provera podešavanja gasa

Uredaji **grupe zemnog gasa 2E (2H)** su fabrički podešeni i plombirani na Wobbe indeks 15 kWh/m³ i priključni pritisak 20 mbara.

- ▶ Ako se uređaj koristi sa istom vrstom gase kao što je vrsta koja je fabrički podešena, podešavanje na nominalno toplotno opterećenje i minimalno toplotno opterećenje nije potrebno prema TRGI.
- ▶ Ukoliko se uređaj prebacuje na drugu vrstu gase (npr. **prirodni gas H** na **prirodni gas L**), potrebno je podešavanje CO₂ ili O₂.
- ▶ Ukoliko se uređaj modifikuje sa **prirodnog gase na tečni gas** (ili obrnuto), potrebna je modifikacija pomoću seta za promenu vrste gase i CO₂ ili O₂ podešavanje.
- ▶ Nakon prilagođavanja vrste gase, na uređaj u blizini tipske pločice, staviti pločicu (sadržana u obimu isporuke uređaja ili seta za modifikaciju vrste gase) sa napomenom o vrsti gase.



Odnos gase i vazduha sme da se podeši samo preko CO₂ ili O₂ merenja uz pomoć elektronskog mernog uređaja pri maksimalnoj nominalnoj toplotnoj snazi i minimalnoj nominalnoj toplotnoj snazi.

11.1 Promena vrste gase

Uredaj	Promena na	Kat. br.
GC7000iW 14 P	Tečni gas	7 736 901 216
	Zemni gas	7 736 901 211
GC7000iW 20/24 C	Tečni gas	7 736 901 457
	Zemni gas	7 736 901 456
GC7000iW 24 P	Tečni gas	7 736 901 219
	Zemni gas	7 736 901 218
GC7000iW 24/28 C	Tečni gas	7 736 901 229
	Zemni gas	7 736 901 228

tab. 27 Dostupne garniture za promenu vrste gase



UPOZORENJE:


Opasnost po život usled eksplozije!

Ispušteni gas može da dovede do eksplozije.

- ▶ Radove na delovima koji provode gas smeju da izvode samo stručna lica.
- ▶ Pre radova na delovima koji provode gas: zatvoriti slavinu za gas.
- ▶ Stare zaptivke zameniti novim zaptivkama.
- ▶ Nakon radova na delovima koji provode gas: proveriti zaptivenosti.
- ▶ Garnituru za promenu vrste gase ugraditi prema priloženom uputstvu za ugradnju.
- ▶ Nakon svake modifikacije vrste gase: podešiti odnos gase i na uređaj u blizini tipske pločice, staviti pločicu (sadržana u obimu isporuke uređaja ili seta za modifikaciju vrste gase) sa napomenom o vrsti gase.

11.2 Proveriti odnos gase i vazduha i po potrebi podešiti (GC7000iW 14 uređaji)

- ▶ Isključiti uređaj.
- ▶ Skinite kućište.
- ▶ Uključiti uređaj.
- ▶ Ukloniti čepove na nastavcima za merenje izduvnog gasea.
- ▶ Senzor izduvnih gasova ubaciti oko 85 mm u nastavak za merenje izduvnog gasea.
- ▶ Izvršiti zaptivanje mernog mesta.



sl. 43 Nastavci za merenje izduvnog gasea

- ▶ Emisija toplove se osigurava preko otvorenog ventila na grejnem telu.
 - ▶ Taster / i istovremeno pritiskajte sve dok se na displeju ne prikaže simbol .
- Alfanumerički displej prikazuje temperaturu polaznog voda, u liniji za tekst treće 100 % (maksimalna nominalna toplotna snaga). Nakon kraćeg vremena gorionik počinje da radi.

GC7000iW 14	Zemni gas	Propan	Butan
maksimalna nominalna toplotna snaga	100 %	100 %	100 %
minimalna nominalna toplotna snaga	14 %	14 %	14 %

tab. 28 Procentualni prikaz nominalne toplotne snage

- ▶ Izmeriti sadržaj CO₂ ili O₂.
- ▶ Sadržaj CO₂ ili O₂ proveriti prema tab. 29 do 30 za maksimalnu nominalnu toplotnu snagu.

Vrsta gase	maksimalna nominalna toplotna snaga CO ₂	minimalna nominalna toplotna snaga CO ₂
Zemni gas	8,8 % – 10,5 %	8,0 % – (maks. - 0,8 %)
Tečni gas (propan) ¹⁾	10,4 % – 12,8 %	9,8 % – (maks. - 0,6 %)
Tečni gas (butan)	10,4 % – 12,8 %	9,8 % – (maks. - 0,6 %)

1) Mešavina propana i butana za stacionirane rezervoare do 15 000 l zapremine

tab. 29 Sadržaj CO₂

Vrsta gasa	maksimalna nominalna topotna snaga O ₂	minimalna nominalna topotna snaga O ₂
Zemni gas	2,1 % – 5,3 %	3,7 % – 6,6 %
Tečni gas (propan) ¹⁾	1,4 % – 5,1 %	2,5 % – 6,1 %
Tečni gas (butan)	1,4 % – 5,1 %	2,5 % – 6,1 %

1) Mešavina propana i butana za stacionirane rezervoare do 15 000 l zapremine


tab. 30 Sadržaj O₂


OPREZ:

Odnos gas-vazduh za maksimalnu nominalnu topotnu snagu je fabrički podešen i ne sme da se menja.

Ukoliko sadržaj CO₂ ili O₂ pri maksimalnoj nominalnoj topotnoj snazi odstupa od zadatog:

- ▶ Proveriti priključni pritisak gase i protok gase.
 - ▶ Provera ventilatora
 - ▶ Vizuelno proveriti odvod/dovod vazduha/izduvnog gase i začepljenje u odvodu kondenzata.
 - ▶ Proveriti zaptivenost gase i dovoda.
 - ▶ Proveriti gorionik.
 - ▶ Ukoliko sve provere ne daju rezultat, zameniti prigušnicu gase.
-
- ▶ Izmeriti sadržaj CO.
Sadržaj CO mora biti < 250 ppm.
 - ▶ Pomoću tastera – podešite minimalnu nominalnu topotnu snagu (→ tab. 28).
Svaka izmena se odmah aktivira.
 - ▶ Izmeriti sadržaj CO₂ ili O₂.
 - ▶ Uklonite plombu sa zavrtnja za podešavanje gasne armature i podešite sadržaj CO₂ ili O₂ za minimalnu nominalnu topotnu snagu.




sl. 44

- ▶ Ponovo proveriti podešavanje maksimalne nominalne topotne snage i minimalne nominalne topotne snage, i po potrebi ponovo podešiti.
- ▶ Čvrsto zategnuti zavrtanj na mlaznici za podešavanje.
- ▶ Plombirati gasnu armaturu i mlaznicu za podešavanje.
- ▶ Pritisnuti taster ↘.
Kotao ponovo prelazi u normalan režim rada.
- ▶ Uneti sadržaj CO₂ ili O₂ u protokol za puštanje u rad.
- ▶ Ukloniti senzor izduvnih gasova iz nastavka za merenje i montirati čepove.

11.3 Proveriti odnos gase i vazduha i po potrebi podešiti (osim GC7000iW 14 uređaja)

- ▶ Isključiti uređaj.
- ▶ Skinite kućište.
- ▶ Uključiti uređaj.
- ▶ Ukloniti čepove na nastavcima za merenje izduvnog gase.
- ▶ Senzor izduvnih gasova ubaciti oko 85 mm u nastavak za merenje izduvnog gase.
- ▶ Izvršiti zaptivanje mernog mesta.



sl. 45 Nastavci za merenje izduvnog gase

- ▶ Emisija topote se osigurava preko otvorenog ventila na grejnem telu.
 - ▶ Taster ☰/☀ i ↘ istovremeno pritiskejte sve dok se na displeju ne prikaže simbol ☰.
- Alfanumerički displej prikazuje temperaturu polaznog voda, u liniji za tekst treće 100 % (maksimalna nominalna topotna snaga). Nakon kraćeg vremena gorionik počinje da radi.


Prikaz na displeju u režimu "dimničar"

	Zemni gas	Propan	Butan
GC7000iW 20/24 C			
maksimalna nominalna topotna snaga	100 %	100 %	100 %
maksimalna nominalna topotna snaga grejanja	83 %	83 %	83 %
minimalna nominalna topotna snaga	12 %	12 %	12 %
GC7000iW 24			
maksimalna nominalna topotna snaga	100 %	100 %	100 %
minimalna nominalna topotna snaga	12 %	12 %	12 %
GC7000iW 24/28 C			
maksimalna nominalna topotna snaga	100 %	100 %	100 %
maksimalna nominalna topotna snaga grejanja	85 %	85 %	85 %
minimalna nominalna topotna snaga	13 %	13 %	13 %

tab. 31 Procentualni prikaz nominalne topotne snage

- ▶ Izmeriti sadržaj CO₂ ili O₂.
- ▶ Proveriti sadržaj CO₂ ili O₂ za maksimalnu nominalnu topotnu snagu prema tab. 32 i po potrebi podešiti.

- ▶ Ukloniti plombu sa prigušnice gase.



sl. 46 Uklanjanje plombe


- ▶ Da bi se povećao sadržaj CO₂, mlaznicu za podešavanje okrenuti uлево.
- ▶ Da bi se smanjio sadržaj CO₂, mlaznicu za podešavanje okrenuti uдесно.

Vrsta gasa	maksimalna nominalna topotna snaga		minimalna nominalna topotna snaga	
	CO ₂	O ₂	CO ₂	O ₂
Zemni gas H	9,4 %	4,0 %	8,6 %	5,5 %
Tečni gas (propan) ¹⁾	10,8 %	4,6 %	10,5 %	5,0 %
Tečni gas (butan)	12,4 %	2,5 %	12,0 %	3,0 %

1) Standardna vrednost za tečni gas kod stacionarnih rezervoara zapremine do 15 000 l

tab. 32 Sadržaj CO₂ i O₂

- ▶ Izmeriti sadržaj CO. Sadržaj CO mora biti < 250 ppm.
- ▶ Pomoću tastera – podešite minimalnu nominalnu topotnu snagu (→ tab. 31). Svaka izmena se odmah aktivira.
- ▶ Izmeriti sadržaj CO₂ ili O₂.
- ▶ Uklonite plombu sa zavrtnja za podešavanje gasne armature i podešite sadržaj CO₂ ili O₂ za minimalnu nominalnu topotnu snagu.




sl. 47

- ▶ Ponovo proveriti podešavanje maksimalne nominalne topotne snage i minimalne nominalne topotne snage, i po potrebi ponovo podešiti.
- ▶ Čvrsto zategnuti zavrtanj na mlaznici za podešavanje.
- ▶ Plombirati gasnu armaturu i mlaznicu za podešavanje.
- ▶ Pritisnuti taster ↗. Kotao ponovo prelazi u normalan režim rada.

- ▶ Uneti sadržaj CO₂ ili O₂ u protokol za puštanje u rad.
- ▶ Ukloniti senzor izduvnih gasova iz nastavka za merenje i montirati čepove.

11.4 Provera priključnog pritiska za gas

- ▶ Isključiti uređaj i zatvoriti slavinu za gas.
- ▶ Olabaviti zavrtnjeve na mernim nastavcima za priključni pritisak gase i priključiti uređaj za merenje pritiska.



sl. 48 Merni otvori za priključni pritisak za gas

- ▶ Otvoriti gasni ventil i uključiti uređaj.
- ▶ Emisija topote se osigurava preko otvorenog ventila na grejnem telu.
- ▶ Istovremeno pritisnite taster ✖/✖ i taster ↗ sve dok se na displeju ne prikaže simbol ⓘ.
- Alfanumerički displej prikazuje temperaturu polaznog voda, u liniji za tekst treće 100 % (maksimalna nominalna topotna snaga). Nakon kraćeg vremena gorionik počinje da radi.
- ▶ Potreban priključni pritisak gase proveriti prema tabeli.

Vrsta gasa	Nominalni pritisak [mbar]	dovoljeni opseg pritiska pri maksimalnoj nominalnoj topotnoj snazi [milibara]
Zemni gas	20	17 - 25
Tečni gas (propan) ¹⁾	37	25 - 45
Tečni gas (butan)	30	25 - 35

1) Mešavina propana i butana za stacionirane rezervoare do 15 000 l zapremine

tab. 33 Dozvoljeni priključni pritisak za gas



Puštanje u rad se ne sme vršiti van dozvoljenog opsega pritiska.

- ▶ Odrediti uzroke i otkloniti smetnju.
- ▶ Ako to nije moguće: uređaj blokirati na strani gase i obavestiti preduzeće za snabdevanje gasom.

- ▶ Pritisnuti taster ok. Uredaj ponovo prelazi u normalan režim rada.
- ▶ Isključiti uređaj, zatvoriti slavinu za gas, skinuti uređaj za merenje pritiska i pritegnuti zavrtanj.
- ▶ Ponovo montirati kućište.

12 Merenje izduvnih gasova


12.1 Servisni režim rada

U servisnom režimu rada uredaj radi sa maksimalnom nominalnom toplotnom snagom.



Imate 30 minuta da izmerite vrednosti ili da izvršite podešavanje. Zatim se uredaj ponovo vraća u normalan režim rada.

- ▶ Emisija topote se osigurava preko otvorenog ventila na grejnom telu.
 - ▶ Taster i istovremeno pritiskajte sve dok se na displeju ne prikaže simbol .
- Displej pokazuje temperaturu polaznog voda, u liniji za tekst treperi **100 %** (= maksimalna nominalna toplotna snaga). Nakon kraćeg vremena gorionik počinje da radi.



sl. 49 100 % (maksimalna nominalna toplotna snaga tople vode)

- ▶ Za izbor željene topotne snage, pritisnuti taster + ili taster - (\rightarrow pog. 11).

12.2 Provera zaptivenosti putanje izduvnih gasova

Merenje O₂ ili CO₂ u vazduhu za sagorevanje.


Za merenje koristiti sondu sa kružnim žlebom.



Merenjem O₂ ili CO₂ u vazduhu za sagorevanje možete proveriti odvod izduvnih gasova prema C₁₃, C₃₃, C₄₃ i C₉₃ zaptivenost putanje izduvnih gasova. Vrednost O₂ ne sme biti ispod 20,6%. Sadržaj CO₂ ne sme da bude iznad 0,2%.

- ▶ Ukloniti čepove na nastavcima za merenje vazduha za sagorevanje [2].
- ▶ Senzor izduvnih gasova ubacite u nastavak za merenje i izvršite zaptivanje mernog mesta.

- ▶ U režimu rada "dimničar" podesite **maksimalnu nominalnu toplotnu snagu**.



sl. 50 Nastavci za merenje izduvnog gasa i vazduha za sagorevanje

- [1] Nastavci za merenje izduvnog gasa
 - [2] Nastavci za merenje vazduha za sagorevanje
- ▶ Izmeriti O₂ i CO₂ sadržaj.
 - ▶ Pritisnuti taster .
 - ▶ Uredaj ponovo prelazi u normalan režim rada.
 - ▶ Uklonite sondu za izduvne gasove.
 - ▶ Ponovo montirati čepove.

12.3 Merenje CO u dimu

Za merenje koristiti senzor izduvnih gasova sa više otvora.

- ▶ Ukloniti čepove na nastavcima za merenje izduvnog gasa.
- ▶ Senzor izduvnih gasova ubaciti do kraja u nastavak za merenje i izvršiti zaptivanje mernog mesta.
- ▶ U režimu rada "dimničar" podesite **maksimalnu nominalnu toplotnu snagu**.
- ▶ Izmeriti sadržaj CO.
- ▶ Pritisnuti taster .
- ▶ Uredaj ponovo prelazi u normalan režim rada.
- ▶ Uklonite sondu za izduvne gasove.
- ▶ Ponovo montirati čepove.

13 Zaštita životne okoline i odlaganje otpada

Zaštita životne okoline predstavlja princip poslovanja grupe Bosch. Kvalitet proizvoda, ekonomičnost i zaštita životne okoline su za nas ciljevi istog prioriteta. Zakoni i propisi o zaštiti životne okoline se strogo poštuju.

Da bismo zaštitili životnu okolinu, koristimo najbolju moguću tehniku i materijale s aspekta ekonomičnosti.

Pakovanje

Kod pakovanja smo vodili računa o specifičnim sistemima razdvajanja otpada u zemljama upotrebe proizvoda radi obezbeđivanja optimalne reciklaže.

Svi korišćeni materijali za pakovanje su ekološki prihvativi i mogu da se recikliraju.

Dotrajali uređaj

Dotrajali uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati. Moduli se lako razdvajaju. Plastični materijali su označeni. Na taj način se mogu sortirati različiti sklopovi i ponovo iskoristiti ili odložiti u otpad.

14 Inspekcija i održavanje

14.1 Sigurnosne napomene o inspekciji i održavanju

⚠️ Uputstva za ciljnu grupu

Instalaciju i održavanje smeju da izvode samo ovlašćeni specijalizovani servisi. Fabrička uputstva za održavanje se moraju poštovati. U suprotnom može doći do materijalnih šteta i telesnih povreda, pa čak i do opasnosti po život.

- ▶ Korisnici upozoriti na posledice nedovoljne ili pogrešne provere i održavanja.
- ▶ Sistem grejanja proveravati najmanje jednom godišnje i po potrebi obaviti radove na održavanju i čišćenju.
- ▶ Primećene nedostatke odmah otkloniti.
- ▶ Toplotni blok proveriti najmanje na svake 2 godine, ukoliko je potrebno, očistiti. Preporučujemo proveru svake godine.
- ▶ Koristiti samo originalne rezervne delove (vidi Katalog rezervnih delova).
- ▶ Izvađene zaptivače i O-prstenove zameniti novim.

⚠️ Opasnost po život usled strujnog udara!

Dodirivanje delova pod naponom može dovesti do strujnog udara.

- ▶ Pre radova na električnom delu prekinuti električno napajanje (230 V AC) (osigurač, LS prekidač) i osigurati od nemernog ponovnog uključivanja.

⚠️ Opasno po život zbog ispuštanja izduvnog gasa!

Ispušteni izduvni gas može dovesti do trovanja.

- ▶ Izvršiti proveru zaptivenosti posle radova na delovima koji provode izduvne gasove.

⚠️ Opasanost od eksplozije zbog ispuštanja gasa!

Ispušteni gas može dovesti do eksplozije.

- ▶ Pre radova na delovima koji provode gas, zatvoriti slavinu za gas.
- ▶ Proveriti zaptivenost.

⚠️ Opasnost od opekotina izazvanih vrelom vodom!

Vrela voda može da dovede do teških opekotina.

- ▶ Upozoriti korisnike na opasnost od opekline izazvanih vrelom vodom.
- ▶ Termičku dezinfekciju vršiti kada se bojler ne nalazi u normalnim vremenima rada.

⚠️ Oštećenja uređaja zbog ispuštanja vode!

Ispuštena voda može da ošteti upravljački uređaj.

- ▶ Upravljački uređaj pokriti pre radova na delovima kroz koje prolazi voda.

⚠️ Pomoćna sredstva za inspekciju i održavanje

- Potrebni su sledeći merni uređaji:
 - Elektronski uređaj za merenje izduvnih gasova CO₂, O₂, CO i temperature izduvnih gasova
 - Uređaj za merenje pritiska od 0 - 30 mbara (sa korakom od najmanje 0,1 mbara)
- ▶ Koristiti termoprovodnu pastu 8 719 918 658 0.
- ▶ Koristiti dozvoljena maziva.

⚠️ Nakon inspekcije/održavanja

- ▶ Zategnite sve olabavljene zavrtanske spojeve.
- ▶ Ponovo pustite uređaj u pogon (→ str. 24).
- ▶ Proverite zaptivenost spojnih mesta.
- ▶ Proveriti odnos gas-vazduh.

14.2 Pozivanje poslednje memorisane smetnje


- ▶ Izabratи servisnu funkciju **iO2**.



Pregled kvarova nači će u pog. 15.

14.3 Provera topotnog bloka

- ▶ Skinuti oplatu (→ str. 19).
- ▶ Skinuti kapicu sa mernih nastavaka i priključiti uređaj za merenje pritiska.



sl. 51 Merni nastavci na sistemu za mešanje

- ▶ Proveriti pritisak napajanja pri maksimalnoj nominalnoj topotnoj snazi na sistemu za mešanje.
- ▶ U slučaju sledećih mernih rezultata, merni blok se mora očistiti:
 - GC7000iW 14 < 4,2 mbar
 - GC7000iW 24 < 4,0 mbar
 - GC7000iW 20/24 C < 4,0 mbar
 - GC7000iW 24/28 C < 4,0 mbar

14.4 Provera elektroda i čišćenje topotnog bloka

OPREZ:


Opasnost od opekotina zbog vrućih površina!

Pojedine komponente grejnog kotla mogu biti veoma tople i nakon dužeg stajanja!

- Pre radova na kotlu za grejanje: Sačekati da se uređaj potpuno ohladi.
- Ako je potrebno, koristiti zaštitne rukavice.


Za čišćenje topotnog bloka koristite pribor br. 1156, kataloški br. 7 719 003 006, koji se sastoji od četke i alata za vađenje.

1. Izvaditi usisnu cev.
2. Na sistemu za mešanje pritisnuti fiksator, okrenuti na dole i sistem za mešanje izvaditi prema napred.



sl. 52 Demontaža usisne cevi i sistema za mešanje


1. Skinuti kabl sa elektrode za paljenje i kontrolu.
2. Odvrnuti navrtku i skinuti ventilator.



sl. 53 Vadenje ventilatora


- Set elektroda skinuti sa zaptivkom, proveriti elektrode i, ako je potrebno, očistiti ih ili zameniti.

- Izvaditi gorionik.




sl. 54 Vadenje gorionika

- Izvaditi gornje potisno telo pomoću alata za vađenje.




sl. 55 Vadenje gornjeg potisnog tela

- ▶ Izvaditi donje potisno telo pomoću alata za vađenje.



sl. 56 Vadenje donjeg potisnog tela

- ▶ Očistiti oba potisna tela.
- ▶ Čišćenje topotnog bloka četkom:
 - levo-desno, kružnim pokretima
 - odozgo na dole do kraja
- ▶ Skinite zavrtnje sa poklopca, a zatim sklonite poklopac.



sl. 57 Čišćenje topotnog bloka


- ▶ Ostatke usisajte i ponovo zatvorite kontrolni otvor.

- ▶ Pomoću džepne lampe i ogledala može se proveriti da li u topotnom bloku ima ostataka.



sl. 58 Provera topotnog bloka u pogledu ostataka

- ▶ Potisno telo ponovo namestite.
- ▶ Sifon za kondenzaciju demontirajte i примените odgovarajući posudu.
- ▶ Topotni blok odozgo isperite vodom.



sl. 59 Inspiranje topotnog bloka vodom

- ▶ Kontrolni otvor ponovo otvorite i očistite posudu za kondenzat i priključak za kondenzat.

PAŽNJA:

Materijalne štete zbog vrelog izduvnog gasa!

Oštećenje zaptivke mogu dovesti do ispuštanja izduvnih gasova, oštećenja uređaja i ugrožavanja bezbednog rada.

- ▶ Nakon svakog održavanja ili inspekcije obnoviti sve oštećene zaptivke.
- ▶ Voditi računa o preciznom nameštanju zaptivki.
- ▶ Podešavanje odnosa gasa i vazduha (→ str. 34).

14.5 Čišćenje sifona za kondenzat



UPOZORENJE:

Opasnost po život usled trovanja!

Kod nenapunjeno sifona za kondenzat može doći do curenja otrovnog izduvnog gasa.


- ▶ Program punjenja sifona isključiti samo tokom održavanja i ponovo uključiti po završetku održavanja.
- ▶ Obezbediti pravilno odvođenje kondenzata.



Oštećenja koja nastanu usled nedovoljno očišćenog sifona za kondenzat isključena su iz garancije.

- Redovno čistiti sifon za kondenzat.

1. Skinite crevo sa sifona za kondenzat.
2. Odvojiti dovod od sifona za kondenzat.
3. Sifon za kondenzate bočno podignite i skinite.




sl. 60 Demontaža sifona za kondenzat

- Očistiti sifon za kondenzat i proveriti prohodnost otvora za izmenjivač topote.
- Proverite crevo za kondenzat i očistite ga ako je potrebno.
- Sifon za kondenzat napuniti sa približno ca. $\frac{1}{4}$ l vode i ponovo ga montirati.

14.6 Proveriti membranu (zaštita od povratnog toka izduvnog gasa) u mešnom sistemu

- Demontirati mešni sistem (\rightarrow sl. 52).
- Proveriti da li je membrana prljava i da li ima naprsline.



sl. 61 Membrana u mešnom sistemu

14.7 GC7000iW ... C uređaji: Provera pločastih izmenjivača topote


Kod nedovoljnog učinka tople vode:

- Proveriti da li filter u cevi za hladnu vodu prljav (\rightarrow pog. 14.8).
- Odstraniti kamenac iz pločastog izmenjivača topote pomoću odobrenog sredstva za odstranjivanje kamenca za nerđajući čelik (1.4401).

-ili-

- Demontirati i zameniti pločasti izmenjivač topote.


1. Ukloniti zavrtnji.
2. Izvaditi pločasti izmenjivač topote .



sl. 62 Demontaža pločastog izmenjivača topote


14.8 GC7000iW ... C uređaji: Proveriti filter u cevi za hladnu vodu i turbinu

1. Ukloniti spojnicu.
2. Olabaviti cev za hladnu vodu.
3. Izvaditi filter iz cevi za hladnu vodu i proveriti da li je prljav.



sl. 63 Demontaža filtera iz cevi za hladnu vodu

1. Ukloniti spojnicu.
2. Izvaditi turbinu.



sl. 64 Demontaža cevi za hladnu vodu na turbinu

- Odabrati servisnu funkciju 6: „Aktuelni protok turbine“.
- Izduvati turbinu u smeru protoka.
- Kada nema prikaza na displeju, zameniti turbinu.

14.9 Provera ekspanzije posude

Ekspanziona posuda mora da se proverava jednom godišnje.

- ▶ Potpuno rasteretiti pritisak uređaja.
- ▶ Ako je potrebno, predpritisak ekspanzionog suda dovedite na statičku visinu sistema grejanja.

14.10 Podešavanje radnog pritiska sistema grejanja

Prikaz na manometru

1 bar	Minimalni pritisak punjenja (kada je sistem hladan)
1 - 2 bara	Optimalan pritisak punjenja
3 bara	Pri maksimalnoj temperaturi grejne vode uređaja ne sme se prekoraci maksimalni pritisak punjenja (otvara se sigurnosni ventil).

tab. 34

Ako je kazaljka ispod 1 bara (kod hladnog sistema):


- ▶ Napuniti crevo vodom kako u grejnu vodu ne bi ušao vazduh.
- ▶ Dopunjavati vodom dok kazaljka ponovo ne dođe između 1 bara i 2 bara.

Ako se pritisak ne održava:

- ▶ Proveriti zaptivenost ekspanzione posude i sistema grejanja.

14.11 Demontaža automatskog odzračnog ventila

- ▶ Odšrafiti automatski odzračni ventil.




sl. 65 Demontaža automatskog odzračnog ventila

14.12 Provera motora 3-krakog ventila

- ▶ Servisnom funkcijom t4 „Unutrašnji 3-kraki ventil konstantno u položaju zagrevanja“ proveriti motor trokrakog ventila (→str. 33), odn. zameniti.


1. Izvaditi motor.
2. Pritisnuti osigurač kabla.
3. Izvući utikač.



sl. 66 Demontaža motora 3-krakog ventila

14.13 Demontaža 3-krakog ventila


1. Skinuti zavrtnje.
2. Izvući 3-kraki ventil.
3. Pritisnuti osigurač kabla.
4. Izvući utikač.



sl. 67 Demontaža 3-krakog ventila

14.14 Provera gasne armature

- ▶ Izvući utikač (230 V AC) na gasnoj armaturi.
- ▶ Izmeriti otpornost magnetnih ventila [1] i [2].



sl. 68 Merna mesta na gasnoj armaturi


[1] Merna mesta za magnetni ventil 1 (3-4)

[2] Merna mesta za magnetni ventil 2 (1-3)

- ▶ Ako je otpornost 0 ili ∞ , zameniti gasnu armaturu.


14.15 Demontaža gasne armature

- Zatvaranje slavine za gas
- 1. Otvoriti zatvarače na cevi za gas.
- 2. Skinuti cev za gas.
- 3. Izvući utikač (24 V) na gasnoj armaturi.
- 4. Olabaviti navrtku.



sl. 69 Demontaža gasne armature

- Fiksator sa obe strane olabaviti odvijačem.
- Izvaditi gasnu armaturu i skinuti plastični omotač.




sl. 70 Demontaža gasne armature

- Garnu armaturu montirati obrnutim redosledom i podesiti odnos gasa i vazduha (→pog. 11 str. 34).


14.16 Demontaža upravljačkog uredaja

- Skinuti zavrtnje.
- Skinuti poklopac.




sl. 71 Skidanje poklopca

- Sve priključene kleme i pripadajuće kablovske uvodnice izvući na dole.
- Spustiti upravljački uredaj.
- Otkačiti manometar.




sl. 72 Otvaranje upravljačkog uredaja nadole

- Skinuti poklopac sa leve i desne i izvući utikač.



sl. 73 Skidanje poklopca


- Otkačiti upravljački uredaj.



sl. 74 Otkačivanje upravljačkog uređaja

14.17 Demontaža toplotnog bloka


- Demontirati usisnu cevi i mešni sistem (→ sl. 52, str. 39).
- Demontirati ventilator (→ sl. 53, str. 39).
- 1. Ukloniti spojnicu.
- 2. Olabaviti polazni vod.
- 3. Skinuti kabl sa ograničavača temperature izduvnih gasova.



sl. 75 Olabavljanje polaznog voda i izvlačenje kabla


1. Olabaviti cev povratnog voda na pumpi za grejanje.
2. Olabaviti cev povratnog voda na toplotnom bloku.
3. Izvući cev povratnog voda.

4. Ukloniti navrtku.



sl. 76 Uklanjanje navrtke i olabavljanje cevi povratnog voda

1. Otkačiti cev za odvod izduvnih gasova i pomeriti nagore.
2. Cev za izduvne gasove okrenuti nadesno.
3. Izvaditi toplotni blok.



sl. 77 Demontaža toplotnog bloka

14.18 Kontrolna lista za servisiranje i održavanje

Datum							
1	Pozvati poslednju smetnju u upravljačkom uređaju, servisna funkcija i02 .						
2	Vizuelno proveriti dovod vazduha/odvod izduvnog gasa.						
3	Proveriti priključni pritisak gase.	mbar					
4	Proveriti odnos gase i vazduha za min./ maks. nominalnu toplotnu snagu.	min.% maks. %					
5	Proveriti zaptivenost na strani gase i na strani vode.						
6	Proveriti topotni blok.						
7	Proveriti gorionik.						
8	Proveriti elektrode, servisna funkcija i08 .						
9	Proveriti struju ionizacije, servisna funkcija i08 .						
10	Proveriti membranu u sistemu za mešanje.						
11	Očistite sifon za kondenzat.						
12	GC7000iW ... C uređaji: Proveriti filter u cevi za hladnu vodu.						
13	Proveriti predpritisak ekspanzione posude za statičku visinu sistema grejanja.	bar					
14	Proveriti radni pritisak sistema grejanja.	bar					
15	Proveriti da li je električno ožičenje oštećeno.						
16	Proverite podešavanja regulatora grejanja.						
17	Proverite podešene servisne funkcije prema nalepnici „Podešavanja u servisnom meniju“.						

tab. 35 Zapisnik o kontroli i održavanju

15 Prikazi režima rada i smetnji

15.1 Opšte napomene

Objašnjenje tabele 36 od strane 50:

- Šifra smetnje:** Ukazuje na to o kojoj smetnji se radi.
- Dodatni kod:** Ovaj broj definitivno identificuje prijavu. Dodatni kod se prikazuje pritiskom dodatnog tastera (u zavisnosti od regulatora).
- Klasa smetnje:** Ukazuje na to o kojoj smetnji se radi i koje efekte će da izazove.


Radni prikazi (klasa smetnji 0)

Radni prikazi signalizuju radna stanja u normalnom režimu rada.

Prikazi stanja mogu da se izaberu pomoću tastera i01.

Neblokirajuće smetnje (klasa smetnji R)

Kod smetnji koje ne uzrokuju blokadu grejni uređaj nastavlja s radom. Na displeju se prikazuje simbol



sl. 78 Primer: Smetnja koja je uzrokuje blokadu

Resetovanje smetnje koja ne uzrokuje blokadu

- Pritisnuti taster dok se ne prikažu simboli i .
- Prikazuje se šifra smetnje sa najmanjim brojem.
- Za izbor koda smetnje: Pritisnuti taster + ili taster - .
- Za brisanje koda smetnje: Pritisnuti taster **reset**.
- Na displeju se kratko prikazuje simbol .
- Ostale kodove smetnji izbrisati na isti način.
- Pritisnuti taster .
- Uredaj ponovo prelazi u normalan režim rada.

Blokirajuće smetnje (klasa smetnji B)


Ove smetnje dovode do vremenski ograničenog isključivanja sistema grejanja. Sistem grejanja će ponovo samostalno raditi čim se blokirajuća smetnja ukloni.

Kodovi smetnji i dodatni kodovi smetnji koje uzrokuju bokadu mogu da se izaberu pritiskom na servisnu funkciju i01.

Klasa smetnji V: Smetnje koje uzrokuju zaključavanje

Smetnje koji uzrokuju zaključavanje dovode do isključivanja grejnog sistema koji se ponovo pokreće tek nakon resetovanja.

Šifra smetnje i dodatna šifra smetnje koja uzrokuje zaključavanje trepere u prikazu.



sl. 79 Primer: Prikaz smetnje koja uzrokuje zaključavanje

- [1] Šifra smetnje
- [2] Dodatna šifra
- Uredaj isključiti i ponovo uključiti.
- iii-
- Pritisnuti taster **reset** dok se ne prikaže **Reset**. Uredaj ponovo prelazi u režim rada. Prikazuje se temperatura polaznog voda.
- Ukoliko smetnja ne može da se otkloni:
- Proveriti štampanu ploču, eventualno zameniti.
- Podesiti servisne funkcije prema nalepnici "Podešavanja u servisnom meniju".



15.2 Tabela prikaza režima rada i smetnji

Šifra smetnje	Dodatačna šifra	Klasa smetnje	Opis	Otklanjanje smetnje
-	200	O	Uređaj se nalazi u grejnom režimu.	-
-	201	O	Uređaj se nalazi režimu tople vode.	-
-	202	O	Blokada takta je aktivna: Vremenski interval za ponovo uključivanje gorionika još uvek nije dostignut (→ servisna funkcija 2.3b, strana 28).	-
-	203	O	Uređaj se nalazi u režimu pripravnosti, ne postoji zahtev za toplotom.	-
-	204	O	Aktuelna temperatura polaznog voda je veća od zadate temperature polaznog voda. Uređaj se isključio.	-
-	208	O	Uređaj je u servisnom režimu rada. Servisni režim se automatski deaktivira posle 15 minuta.	-
-	265	O	Potrebna topota je manja od minimalne topotne snage uređaja. Uređaj radi u režimu uključivanja i isključivanja.	-
-	268	O	Uređaj se nalazi u modusu za testiranje (→ Test: Podešavanja za testiranje funkcija, strana 28).	-
-	270	O	Uređaj je aktiviran.	-
-	275	O	Uređaj se nalazi u test režimu.	-
-	282	O	Nema povratnog signala o broju obrtaja pumpe za grejanje.	-
-	283	O	Gorionik se pokreće.	-
-	284	O	Gasna armatura se otvara, prvo sigurnosno vreme.	-
-	305	O	Vreme održavanja: vremenski interval za održavanje tople vode još uvek nije dostignut (→ Servisna funkcija 2.3F str. 28).	-
-	341	O	Ograničavanje gradijenta: previše brz porast temperature u režimu grejanja.	-
-	342	O	Ograničavanje gradijenta: Suviše brz porast temperature u režimu tople vode.	-
-	357	O	Funkcija odzračivanja je aktivna.	-
-	358	O	Zaštitna blokada za 3-kraki-ventil je aktivna.	-
OY	276	B	Temperatura senzora za temperaturu polaznog voda > 95 °C.	<p>Ova prijava smetnje može da se javi, a da smetnja ne postoji, kada se iznenada zatvore svi ventili grejnih tela.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Proveriti radni pritisak sistema grejanja.▶ Otvorite slavine za održavanje.▶ Proveriti pumpu za grejanje preko servisne funkcije t3 (→ strana 28).▶ Proveriti kabl za priključivanje do pumpe za grejanje.▶ Pokrenuti pumpu za grejanje i po potrebi zameniti.▶ Snagu pumpe, odnosno radni opseg pumpe podešite pravilno i prilagodite maksimalnoj snazi.
9A	235	V	Pogrešan kodni utikač.	<ul style="list-style-type: none">▶ Proveriti kodni utikač.
9A	360	V		
9A	361	V		
9A	362	V		
9U	233	V	Kodni prekidač nije prepoznat.	<ul style="list-style-type: none">▶ Kodni prekidač pravilno utaknite i zamenite ako je potrebno.
A1	281	B	Pumpa za grejanje ne proizvodi pritisak.	<ul style="list-style-type: none">▶ Proveriti radni pritisak sistema grejanja.▶ Otvorite slavine za održavanje.▶ Uređaj odzračiti preko servisne funkcije 2.2C (→ strana 28).▶ Pokrenuti pumpu za grejanje i po potrebi zameniti.
A8	323	B	BUS-komunikacija je prekinuta.	<ul style="list-style-type: none">▶ Kabl za priključivanje BUS učesnika proveriti i po potrebi zameniti.

Šifra smetnje	Dodatačna šifra	Klasa smetnje	Opis	Otklanjanje smetnje
C1	264	B	Ventilator ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti kabal ventilatora sa utikačem, po potrebi zameniti. ▶ Proveriti ventilator na zaprljanost i blokadu, po potrebi zameniti.
C4	273	B	Gorionik i ventilator su 24 sata neprekidno u radu i na kratko su stavljeni van pogona radi sigurnosne kontrole.	-
C6	215	V	Ventilator je suviše brz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti instalaciju za izduvni gas i po potrebi ga očistiti ili popraviti.
C6	216	V	Ventilator je suviše spor	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti kabal ventilatora sa utikačem, po potrebi zameniti. ▶ Proveriti ventilator na zaprljanost i blokadu, po potrebi zameniti.
C7	214	V	Ventilator je isključen tokom sigurnosnog vremena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti kabal ventilatora sa utikačem, po potrebi zameniti. ▶ Proveriti ventilator na zaprljanost i blokadu, po potrebi zameniti.
C7	217	V	Ventilator ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti kabal ventilatora sa utikačem, po potrebi zameniti. ▶ Proveriti ventilator na zaprljanost i blokadu, po potrebi zameniti.
D3	232	B	Reagovao je termostat TB 1.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite podešavanje termostata TB 1. ▶ Proverite podešavanje regulacije grejanja.
D3	232	B	Termostat TB 1 je u kvaru.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti senzor temperature i kabl za priključivanje na prekide ili kratak spoj i po potrebi zameniti.
D3	232	B	Nedostaje most na priključnoj klemi za eksterni termostat TB 1.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Most na priključku za eksterni sklopni kontakt  ugraditi (→ strana 23).
D3	232	B	Limiter temperature je blokiran.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deblokirati limiter temperature.
D3	232	B	Pumpa za kondenzate je otkazala.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti pumpu za kondenzate. ▶ Zameniti pumpu za kondenzate.
D4	341	B	Ograničavanje gradijenta: suviše brz porast temperature u režimu grejanja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti radni pritisak sistema grejanja. ▶ Otvorite slavine za održavanje. ▶ Proveriti pumpu za grejanje preko servisne funkcije t3 (→ strana 28). ▶ Proveriti kabl za priključivanje do pumpe za grejanje. ▶ Pokrenuti pumpu za grejanje i po potrebi zameniti. ▶ Snagu pumpe, odnosno radni opseg pumpe podesite pravilno i prilagodite maksimalnoj snazi.
D5	330	B	Spoljni senzor temperature polaznog voda je u kvaru (hidraulična skretnica).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti senzor temperature i kabl za priključivanje na kratak spoj i po potrebi zameniti.
D5	331	B	Spoljni senzor temperature polaznog voda je u kvaru (hidraulična skretnica)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti senzor temperature i kabl za priključivanje na prekide, po potrebi zameniti.
E2 E2	350 222	B V	Kvar na senzoru za temperaturu polaznog voda (kratak spoj).	<p>Ukoliko smetnja koja uzrokuje blokadu postoji duže vreme, to će da dovede do smetnje koja uzrokuje zaključavanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti senzor temperature i kabl za priključivanje na kratak spoj i po potrebi zameniti.
E2 E2	351 223	B V	Senzor za temperaturu polaznog voda je u kvaru (prekid).	<p>Ukoliko smetnja koja uzrokuje blokadu postoji duže vreme, to će da dovede do smetnje koja uzrokuje zaključavanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti senzor temperature i kabl za priključivanje na prekide, po potrebi zameniti.



Šifra smetnje	Dodatačna šifra	Klasa smetnje	Opis	Otklanjanje smetnje
E9	224	B	Reagovao je graničnik temperature toplotnog bloka ili diferencijalni presostat.	Ukoliko smetnja koja uzrokuje blokadu postoji duže vreme, to će da dovede do smetnje koja uzrokuje zaključavanje. <ul style="list-style-type: none">▶ Proveriti graničnik temperature toplotnog bloka i kabl za priključivanje na prekide, po potrebi zameniti.▶ Proveriti graničnik temperature izduvnih gasova i kabl za priključivanje na prekide, po potrebi zameniti.▶ Proveriti sistem izduvnih gasova i po potrebi ga očistiti ili popraviti.▶ Proveriti crevo između cevi za izduvne gasove i diferencijalnog presostata i po potrebi zameniti.▶ Proveriti diferencijalni presostat i kabl za priključivanje na prekide, po potrebi zameniti (kontakt mora da bude zatvoren u mirnom stanju).▶ Proveriti radni pritisak sistema grejanja.▶ Uredaj odzračiti preko servisne funkcije 2.2C (→ strana 28).▶ Snagu pumpe, odnosno radni opseg pumpe podešite pravilno i prilagodite maksimalnoj snazi.▶ Proveriti pumpu za grejanje preko servisne funkcije t3.▶ Pokrenuti pumpu za grejanje i po potrebi zameniti.▶ Proveriti da li su u toplotni blok ugrađena potisna tela (→ slike 55 i 56, strana 39).▶ Proverite toplotni blok na strani vode i po potrebi zamenite.
EA	227	B	Plamen nije detektovan.	Posle 4. pokušaja paljenja od smetnje koja uzrokuje blokadu postaje smetnja koja uzrokuje zaključavanje. <ul style="list-style-type: none">▶ Proverite da li je otvorena slavina za gas.▶ Proveriti priključni pritisak gase.▶ Proveriti mrežni priključak.▶ Proveriti elektrode zajedno sa kablom i po potrebi zameniti.▶ Proveriti instalaciju za izduvni gas i po potrebi ga očistiti ili popraviti.▶ Proveriti odnos gase i vazduha i po potrebi izvršiti njegovu korekciju.▶ Kod zemnog gasa: Proveriti eksterni kontroler protoka gase, po potrebi zameniti.▶ Očistite izlaz sifona za kondenzate.▶ Demontirati membranu iz sistema za mešanje i proveriti da li postoje pukotine ili nečistoće.▶ Očistite toplotni blok.▶ Proveriti i po potrebi zameniti gasnu armaturu.▶ U režimu rada zavisnog od vazduha u prostoriji, proveriti vezu sa vazduhom za sagorevanje ili ventilacione otvore.
EA	229	B	Ne postoji ionizacioni signal za vreme rada gorionika.	Gorionik se ponovo pokreće. Ukoliko pokušaj paljenja ne uspe, prikazuje se smetnja koja uzrokuje blokadu EA 227.
EA	261	V	Vremenska greška kod prvog sigurnosnog vremena	<ul style="list-style-type: none">▶ Proveriti električne utične kontakte i označenje do upravljačkog uređaja, eventualno zameniti.▶ Zameniti upravljački uređaj.
F0	238	V	Kabl za priključivanje gasne armature, gasna armatura ili upravljački uređaj neispravni.	<ul style="list-style-type: none">▶ Proverite označenje i po potrebi zamenite.▶ Proveriti i po potrebi zameniti gasnu armaturu.▶ Zameniti upravljački uređaj.
F0	239	V	Interni smetnji.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zameniti kodni utikač.▶ Zameniti upravljački uređaj.
F0	259	V		<ul style="list-style-type: none">▶ Proveriti električne utične kontakte i označenje do upravljačkog uređaja, eventualno zameniti.▶ Zameniti upravljački uređaj.
F0	280	V	Vremenska greška kod pokušaja ponovnog pokretanja	<ul style="list-style-type: none">▶ Proveriti električne utične kontakte i označenje do upravljačkog uređaja, eventualno zameniti.▶ Zameniti upravljački uređaj.
F0	290	B	Interni smetnji.	<ul style="list-style-type: none">▶ Taster reset držite pritisnut sve dok se u liniji za tekst ne prikaže Reset. Uredaj ponovo prelazi u radni režim i prikazuje se temperatura polaznog voda.▶ Proveriti utične kontakte, označenje i kabal paljenja.▶ Proveriti odnos gase i vazduha i po potrebi izvršiti njegovu korekciju.▶ Zameniti upravljački uređaj.
F0	356	B	Mrežni napon je prekinut.	-
F7	328	B		
FD	231	B		

Šifra smetnje	Dodatačna šifra	Klasa smetnje	Opis	Otklanjanje smetnje
F7	228	V	Plamen se detektuje iako je gorionik isključen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti da li su elektrode prljave, po potrebi ih zameniti. ▶ Proveriti instalaciju za izduvni gas i po potrebi ga očistiti ili popraviti. ▶ Proveriti da li je štampana ploča vlažna i po potrebi je osušite.
FA	306	V	Nakon isključivanja gasa: Plamen se detektuje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti i po potrebi zameniti gasnu armaturu. ▶ Očistite izlaz sifona za kondenzate. ▶ Elektrode i kabl za priključivanje proveriti i po potrebi zameniti. ▶ Proveriti instalaciju za izduvni gas i po potrebi ga očistiti ili popraviti.
FA Fb	364 365	V V	Nakon isključivanja gasa: Plamen se detektuje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti i po potrebi zameniti gasnu armaturu. ▶ Očistite izlaz sifona za kondenzate. ▶ Proveriti da li su elektrode prljave, po potrebi ih zameniti. ▶ Kabl za priključivanje elektroda proveriti i po potrebi zameniti. ▶ Proveriti instalaciju za izduvni gas i po potrebi ga očistiti ili popraviti.
H11	-	R	Senzor za temperaturu tople vode je u kvaru.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvaditi kabal na senzoru temperature. ▶ Proveriti senzor za temperaturu, po potrebi zameniti (→ tab. 44, strana 58). ▶ Kabl za priključivanje proveriti na prekid ili kratak spoj, po potrebi zameniti.
H12	-	R	Senzor temperature bojlera je u kvaru.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvaditi kabal na senzoru temperature. ▶ Proveriti senzor za temperaturu, po potrebi zameniti (→ tab. 42, strana 58). ▶ Kabl za priključivanje proveriti na prekide ili kratak spoj, po potrebi zameniti.
H13	-	R	Servisni interval dostignut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprovesti servis. ▶ Resetovanje smetnje koja ne uzrokuje blokadu (potrebno).

tab. 36 Prikazi režima rada i smetnji

15.3 Smetnje koje se ne prikazuju

Smetnje uređaja	Otklanjanje smetnje
Šum sagrevanja je suviše bučan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti vrstu gasa. ▶ Proveriti priključni pritisak gasa. ▶ Proveriti instalaciju za izduvni gas i po potrebi ga očistiti ili popraviti. ▶ Proveriti odnos gasa i vazduha. ▶ Proveriti i po potrebi zameniti gasnu armaturu.
Šum strujanja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Snagu pumpe, odnosno radni opseg pumpe podešite pravilno i prilagodite maksimalnoj snazi.
Zagrevanje traje suviše dugo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Snagu pumpe, odnosno radni opseg pumpe podešite pravilno i prilagodite maksimalnoj snazi.
Vrednosti izduvnih gasova nisu u redu; sadržaj CO je previše velik.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti vrstu gasa. ▶ Proveriti priključni pritisak gasa. ▶ Proveriti instalaciju za izduvni gas i po potrebi ga očistiti ili popraviti. ▶ Proveriti odnos gasa i vazduha. ▶ Proveriti i po potrebi zameniti gasnu armaturu.
Paljenje je vrlo teško, vrlo loše.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti transformator paljenja preko servisne funkcije t1 na preskoke, po potrebi zameniti. ▶ Proveriti vrstu gasa. ▶ Proveriti priključni pritisak gasa. ▶ Proveriti mrežni priključak. ▶ Proveriti elektrode zajedno sa kablom i po potrebi zameniti. ▶ Proveriti instalaciju za izduvni gas i po potrebi ga očistiti ili popraviti. ▶ Proveriti odnos gasa i vazduha. ▶ Kod zemnog gasa: Proveriti eksterni kontroler protoka gasa, po potrebi zameniti. ▶ Proverite gorionik i zamenite ako je potrebno. ▶ Proveriti i po potrebi zameniti gasnu armaturu.
GC7000iW ... uređaji sa bojlerom za topalu vodu: topla voda ima neprijatan miris ili tamnu boju.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvršiti termičku dezinfekciju grejnog kruga za topalu vodu. ▶ Zameniti zaštitnu anodu.
Kondenzat u vazdušnim kutijama	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povratna klapna u sistemu za mešanje proveriti i po potrebi zameniti.
GC7000iW ... C uređaji: Izlazna temperatura tople vode se ne postiže.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti turbinu i zameniti ako je potrebno. ▶ Proveriti odnos gasa i vazduha.
GC7000iW ... C uređaji: Količina tople vode se ne dostiže.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti pločasti izmenjivač topote.
Nema funkcije, displej ostaje zatamnjен.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveriti električno označenje na oštećenja. ▶ Zameniti neispravan kabl. ▶ Osigurač proveriti, eventualno zameniti.

tab. 37 Smetnje bez prikaza na displeju

16 Dodatak

16.1 Protokol za puštanje uređaja u rad

Kupac/korisnik uređaja:

Ime i prezime	Ulica i broj
Telefon/Faks	Mesto i poštanski broj

Stručno lice koje se bavi instaliranjem grejanja:

Broj ugovora:

Tip uređaja: **(Za svaki uređaj popuniti po jedan protokol!)**

Serijski broj:

Datum puštanja u rad:

Pojedinačni uređaj | Kaskada, broj uređaja:

Mesto postavljanja: Podrum | Tavan | ostalo:

Ventilacioni otvori: broj:, veličina: oko cm²

Ovod izduvnih gasova: Sistem duple cevi | LAS | Šaht | Sistem odvojenih cevi

Plastika | Aluminijum | Nerdajući čelik

Ukupna dužina: oko m | Krivina 90°: kom. | Krivina 15 - 45°: kom

Provera zaptivenosti voda za izduvne gasove u suprotnom smeru: da | ne

CO₂-sadržaj u vazduhu sagorevanja pri maksimalnoj nominalnoj toplotnoj snazi: %

O₂-sadržaj u vazduhu sagorevanja pri maksimalnoj nominalnoj toplotnoj snazi: %

Napomene u vezi sa režimom podprtiska i nadprtiska:

Podešavanje gasa i merenje izduvnih gasova:

Podešena vrsta gasa:

Priključni pritisak gase:	mbar	Statički pritisak priključka za gas:	mbar
Podešena maksimalna nominalna topotna snaga:	kW	Podešena minimalna nominalna topotna snaga:	kW
Količina protoka gase pri maksimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	l/min	Količina protoka gase pri minimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	l/min
Topotna vrednost H _{iB} :	kWh/m ³		
CO ₂ pri maksimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	%	CO ₂ pri minimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	%
O ₂ pri maksimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	%	O ₂ pri minimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	%
CO pri maksimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	ppm mg/kWh	CO pri minimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	ppm mg/kWh
Temperatura izduvnog gasea pri maksimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	°C	Temperatura izduvnog gasea pri minimalnoj nominalnoj topotnoj snazi:	°C
Izmerena maksimalna temperatura polaznog voda:	°C	Izmerena minimalna temperatura polaznog voda:	°C

Hidraulika sistema:

<input type="checkbox"/> Hidraulična skretnica, tip:	<input type="checkbox"/> Dodatna ekspanzionna posuda
<input type="checkbox"/> Pumpa za grejanje:	Veličina/Predpritisak: Da li postoji ventil za odzračivanje? <input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
<input type="checkbox"/> Bojler za toplu vodu/tip/broj komada/kapacitet grejnih površina:	
<input type="checkbox"/> Hidraulika sistema proverena, napomene:	

Izmenjene servisne funkcije:

Ovde očitati izmenjene servisne funkcije i uneti vrednosti.

Nalepnica „Podešavanja u Servisnom meniju“ popunjena i zlepiljena.

Regulacija grejanja:

<input type="checkbox"/> Regulacija na osnovu spoljašnje temperature	<input type="checkbox"/> Regulacija na osnovu sobne temperature
--	---

Daljinsko upravljanje × Komada, kodiranje grejnog(ih) kola:

Regulacija na osnovu sobne temperature × Komada, kodiranje grejnog(ih) kola:

Modul × Komada, kodiranje grejnog(ih) kola:

Ostalo:

Regulacija grejanja podešena, napomene:

Izmenjena podešavanja regulacije grejanja su dokumentovana u uputstvu za upotrebu / uputstvu za instalaciju regulatora

Izvršeni su sledeći radovi:

Električni priključci provereni, napomene:

<input type="checkbox"/> Sifon za kondenzat napunjen	<input type="checkbox"/> Merenje vazduha za sagorevanje/izduvnog gasa izvršeno
--	--

Provera funkcionalnosti izvršena

Izvršena je provera hermetičnosti na strani gasa i na strani vode

Puštanje u rad obuhvata kontrolu vrednosti podešavanja, vizuelnu proveru zaptivenosti uređaja, kao i kontrolu funkcionalnosti uređaja i regulacije. Proveru sistema grejanja obavlja stručno lice koje se bavi instaliranjem grejanja.

Gore navedeni sistem je proveren u predviđenom obimu.

Operateru je predata dokumentacija. On je upoznat sa sigurnosnim uputstvima i rukovanjem gore navedenog uređaja za grejanje, uključujući i opremu. Dato je obaveštenje o potrebnom redovnom održavanju gore navedenog sistema grejanja.

Ime servisnog tehničara


Datum, potpis operatera

Ovde zlepiti protokol merenja.

Datum, potpis instalatera grejanja

tab. 38 Protokol za puštanje u rad

16.2 Električno ožičenje



sl. 80 Električno ožičenje

Objašnjenje sl. 80:

- [1] Gasna armatura
- [2] GC7000iW ... C uređaji: Senzor za temperaturu tople vode
- [3] Graničnik temperature izduvnih gasova
- [4] Senzor za temperaturu polaznog voda
- [5] Elektroda za paljenje
- [6] Kontrolna elektroda
- [7] Graničnik temperature toplotnog bloka
- [8] Ventilator
- [9] Transformator za paljenje
- [10] Diferencijalni presostat
- [11] GC7000iW ... C uređaji: Turbina
- [12] Pumpa za grejanje
- [13] 3-kraki ventil
- [14] Kodni utikač
- [15] Kabl za priključivanje sa utikačem
- [16] Stezna letva za eksternu dodatnu opremu (→ Tabela rasporeda stezaljki 18, str. 23)

16.3 Tehnički podaci

	Jedinica	Zemni gas	GC7000iW 14		Butan	Zemni gas	GC7000iW 24		Butan
			Propan ¹⁾				Propan ¹⁾		
Toplotna snaga/opterećenje									
Maks. nominalna toplotna snaga (P_{max}) 40/30 °C	kW	15,2	15,2		17,2	25,1	25,1		28,6
Maks. nominalna toplotna snaga (P_{max}) 50/30 °C	kW	15,1	15,1		17,1	25,1	25,1		28,5
Maks. nominalna toplotna snaga (P_{max}) 80/60 °C	kW	14,0	14,0		15,9	24,0	24,0		27,3
Maks. nominalno toplotno opterećenje (Q_{max}) grejanja	kW	14,4	14,4		16,3	24,6	24,6		28,0
Min. nominalna toplotna snaga (P_{min}) 40/30 °C	kW	2,3	2,3		2,6	3,4	5,1		5,8
Min. nominalna toplotna snaga (P_{min}) 50/30 °C	kW	2,3	2,3		2,6	3,4	5,1		5,7
Min. nominalna toplotna snaga (P_{min}) 80/60 °C	kW	2,0	2,0		2,3	3,0	4,6		5,2
Min. nominalno toplotno opterećenje (Q_{min}) grejanja	kW	2,1	2,1		2,4	3,1	4,7		5,3
Maks. nominalna toplotna snaga za toplu vodu (P_{nW})	kW	14,0	14,0		15,9	24,0	24,0		27,3
Maks. nominalno toplotno opterećenje za toplu vodu (Q_{max})	kW	14,4	14,4		16,3	24,6	24,6		28,0
Priklučna vrednost gasa									
Zemni gas H ($H_i(15^\circ\text{C}) = 9,5 \text{ kWh/m}^3$)	m^3/h	1,52	–	–	2,59	–	–	–	–
Propan ($H_i = 12,9 \text{ kWh/kg}$)	kg/h	–	1,12	–	–	1,91	–	–	–
Butan ($H_i = 12,7 \text{ kWh/kg}$)	kg/h	–	–	1,28	–	–	–	–	2,20
Dozvoljeni priklučni pritisak za gas									
Zemni gas H	mbar	17 - 25	–	–	17 - 25	–	–	–	–
Tečni gas	mbar	–	25 - 45	25 - 35	–	25 - 45	–	25 - 35	–
Ekspanziona posuda									
Prepritisak	bar	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Ukupna zapremina	l	12	12	12	12	12	12	12	12
Proračunske vrednosti za proračun poprečnog preseka prema EN 13384									
Zapreminske protok izduvnog gasa pri maks./min. nominalnoj toplotnoj snazi	g/s	6,5/1,0	6,3/1,0	6,3/1,0	11,1/1,5	10,8/2,1	10,9/2,1		
Temperatura izduvnog gasa 80/60 °C pri maks./min. nominalnoj toplotnoj snazi	°C	64/52	59/52	59/52	87/55	87/55	87/55		
Temperatura izduvnog gasa 40/30 °C pri maks./min. nominalnoj toplotnoj snazi	°C	46/30	46/30	46/30	59/32	59/32	59/32		
Preostali pritisak pumpanja	Pa	110	110	110	120	120	120		
CO ₂ pri maks. nominalnoj toplotnoj snazi	%	9,4	10,8	12,4	9,4	10,8	12,4		
CO ₂ pri min. nominalnoj toplotnoj snazi	%	8,6	10,2	12,0	8,6	10,5	12,0		
Grupa dozvoljenih vrednosti izduvnih gasova prema G 636/G 635	–	G ₆₁ /G ₆₂							
NO _x klasa	–	6	6	6	6	6	6		
Kondenzat									
Maks. količina kondenzata ($T_R = 30^\circ\text{C}$)	l/h	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
pH-vrednost oko	–	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

	Jedinica	Zemni gas	GC7000iW 14		Butan	Zemni gas	GC7000iW 24	
			Propan ¹⁾			Propan ¹⁾		Butan
Podaci dozvole								
ID br. proizvoda	CE-0085BU0450							
Kategorija uređaja (vrsta gasa)	II ₂ H 3B/P							
Tip instalacije	C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃ , C ₉₃ , B ₂₃ , B _{23P} , B ₃₃							
Opšte napomene								
Električni napon	AC ... V	230	230	230	230	230	230	230
Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Maks. potrošnja energije (Standby)	W	2	2	2	2	2	2	2
Maks. potrošnja energije (režim grejanja)	W	80	80	80	98	98	98	98
Maks. potrošnja energije pri najmanjoj snazi (režim grejanja)	W	60	60	60	60	60	60	60
Indeksom energetske efikasnosti (EEI) pumpe za grejanje	-	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23
Klasa EMC graničnih vrednosti	-	B	B	B	B	B	B	B
Nivo zvučne snage	dB(A)	≤ 48	≤ 48	≤ 48	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Vrsta zaštite	IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D
Maks. temperatura razvodnog voda	°C	82	82	82	82	82	82	82
Maks. dozvoljeni radni pritisak (PMS) grejanja	bar	3	3	3	3	3	3	3
Dozvoljena temperatura okoline	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Težina (bez pakovanja)	kg	43	43	43	43	43	43	43
Dimenzije V × Š × D	mm	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360

1) Mešavina propana i butana za stacionirane rezervoare do 15 000 l zapremine

tab. 39 Tehnički podaci GC7000iW... uređaja

	Jedinica	Zemni gas	GC7000iW 20/24 C		Butan	Zemni gas	GC7000iW 24/28 C	
			Propan ¹⁾			Propan ¹⁾		Butan
Toplotna snaga/opterećenje								
Maks. nominalna toplotna snaga (P _{max}) 40/30 °C	kW	21,3	21,3	24,3	25,1	25,1	28,6	
Maks. nominalna toplotna snaga (P _{max}) 50/30 °C	kW	21,2	21,2	24,2	25,1	25,1	28,5	
Maks. nominalna toplotna snaga (P _{max}) 80/60 °C	kW	20,0	20,0	22,8	24,0	24,0	27,3	
Maks. nominalno toplotno opterećenje (Q _{max}) grejanja	kW	20,5	20,5	23,4	24,6	24,6	28,0	
Min. nominalna toplotna snaga (P _{min}) 40/30 °C	kW	3,4	5,1	5,8	4,1	5,1	5,8	
Min. nominalna toplotna snaga (P _{min}) 50/30 °C	kW	3,4	5,1	5,7	4,1	5,1	5,7	
Min. nominalna toplotna snaga (P _{min}) 80/60 °C	kW	3,0	4,6	5,2	3,7	4,6	5,2	
Min. nominalno toplotno opterećenje (Q _{min}) grejanja	kW	3,1	4,7	5,3	3,8	4,7	5,3	
Maks. nominalna toplotna snaga za toplu vodu (P _{nW})	kW	24,0	24,0	27,3	28,0	28,0	31,8	
Maks. nominalno toplotno opterećenje za toplu vodu (Q _{max})	kW	24,6	24,6	28,0	28,7	28,7	32,7	
Priklučna vrednost gasa								
Zemni gas H (H _{i(15 °C)} = 9,5 kWh/m ³)	m ³ /h	2,59	-	-	3,03	-	-	-
Propan (H _i = 12,9 kWh/kg)	kg/h	-	1,91	-	-	2,22	-	-
Butan (H _i = 12,7 kWh/kg)	kg/h	-	-	2,20	-	-	2,57	
Dozvoljeni priključni pritisak za gas								
Zemni gas H	mbar	17 - 25	-	-	17 - 25	-	-	-
Tečni gas	mbar	-	25 - 45	25 - 35	-	25 - 45	25 - 35	
Ekspanzionna posuda								
Prepritisak	bar	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Ukupna zapremina	l	12	12	12	12	12	12	12
Topla voda								
Maks. količina tople vode (ΔT = 35 K)	l/min	10	10	10	11	11	11	
Temperatura tople vode	°C	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Maks. ulazna temperatura hladne vode	°C	60	60	60	60	60	60	
Maks. dozvoljen pritisak tople vode	bar	10	10	10	10	10	10	
Min. pritisak protoka	bar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	

	Jedinica	GC7000iW 20/24 C			GC7000iW 24/28 C		
		Zemni gas	Propan ¹⁾	Butan	Zemni gas	Propan ¹⁾	Butan
Specifičan protok prema EN 13203-1 ($\Delta T = 30 \text{ K}$)	l/min	11,8	11,8	11,8	14,1	14,1	14,1
Proračunske vrednosti za proračun poprečnog preseka prema EN 13384							
Zapreminski protok izduvnog gasa pri maks./min. nominalnoj toplotnoj snazi	g/s	11,1/1,5	10,8/2,1	10,9/2,1	12,9/1,8	12,6/2,1	12,7/2,1
Temperatura izduvnog gasa 80/60 °C pri maks./min. nominalnoj toplotnoj snazi	°C	87/55	87/55	87/55	87/55	87/55	87/55
Temperatura izduvnog gasa 40/30 °C pri maks./min. nominalnoj toplotnoj snazi	°C	59/32	59/32	59/32	59/32	59/32	59/32
Preostali pritisak pumpanja	Pa	120	120	120	120	120	120
CO ₂ pri maks. nominalnoj toplotnoj snazi	%	9,4	10,8	12,4	9,4	10,8	12,4
CO ₂ pri min. nominalnoj toplotnoj snazi	%	8,6	10,5	12,0	8,6	10,5	12,0
Grupa dozvoljenih vrednosti izduvnih gasova prema G 636/G 635	-	G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂
NO _x klasa	-	6	6	6	6	6	6
Kondenzat							
Maks. količina kondenzata ($T_R = 30 \text{ °C}$)	l/h	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
pH-vrednost oko	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Podaci dozvole							
ID br. proizvoda		CE-0085BU0450					
Kategorija uredaja (vrsta gase)		II ₂ H 3B/P					
Tip instalacije		C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃ , C ₉₃ , B ₂₃ , B _{23P} , B ₃₃					
Opšte napomene							
Električni napon	AC ... V	230	230	230	230	230	230
Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50
Maks. potrošnja energije (Standby)	W	2	2	2	2	2	2
Maks. potrošnja energije (režim grejanja)	W	75	75	75	100	100	100
Maks. potrošnja energije pri najmanjoj snazi (režim grejanja)	W	60	60	60	60	60	60
Indeksom energetske efikasnosti (EEI) pumpe za grejanje	-	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23
Klasa EMC graničnih vrednosti	-	B	B	B	B	B	B
Nivo zvučne snage	dB(A)	≤ 49	≤ 49	≤ 49	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Vrsta zaštite	IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D
Maks. temperatura razvodnog voda	°C	82	82	82	82	82	82
Maks. dozvoljeni radni pritisak (PMS) grejanja	bar	3	3	3	3	3	3
Dozvoljena temperatura okoline	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Težina (bez pakovanja)	kg	43	43	43	43	43	43
Dimenzije V × Š × D	mm	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360	840 × 440 × 360

1) Mešavina propana i butana za stacionirane rezervoare do 15 000 l zapremine

tab. 40 Tehnički podaci GC7000iW... C uređaja

16.4 Sastav kondenzata

Materijal	Vrednost [mg/l]
Amonijak	1,2
Olovo	≤ 0,01
Kadmijum	≤ 0,001
Hrom	≤ 0,1
Halogeni ugljovodonici	≤ 0,002
Ugljovodonici	0,015
Bakar	0,028
Nikl	0,1
Živa	≤ 0,0001
Sulfat	1
Cink	≤ 0,015

Materijal	Vrednost [mg/l]
Kalaj	≤ 0,01
Vanadijum	≤ 0,001

tab. 41 Sastav kondenzata

16.5 Vrednosti senzora

Temperatura [°C ± 10%]	Otpor [Ω]
-20	2 392
-16	2 088
-12	1 811
-8	1 562
-4	1 342
0	1 149
4	984
8	842
10	781
15	642
20	528
25	436

tab. 42 Senzor za spoljašnju temperaturu (kod regulatora u odnosu na spoljašnju temperaturu, pribor)

Temperatura [°C ± 10%]	Otpor [Ω]
20	14 772
25	11 981
30	9 786
35	8 047
40	6 653
45	5 523
50	4 608
55	3 856
60	3 243
65	2 744
70	2 332
75	1 990
80	1 704
85	1 464
90	1 262
95	1 093
100	950

tab. 43 Senzor za temperaturu polaznog voda, bojlera i eksterni senzor, senzor temperature bojlera, solar

Temperatura [°C ± 10%]	Otpor [Ω]
0	33242
10	19947
20	12394
30	7947
40	5242
50	3548
60	2459
70	1740
80	1256
90	923


tab. 44 Senzor za temperaturu tople vode

16.6 Kodni utikač

Tip	Vrsta gasa	Broj
GC7000iW 14 P	Tečni gas	1664
	Zemni gas	1661
GC7000iW 20/24 C	Tečni gas	1786
	Zemni gas	1785
GC7000iW 24 P	Tečni gas	1670
	Zemni gas	1668
GC7000iW 24/28 C	Tečni gas	1691
	Zemni gas	1680

tab. 45 Kodni utikač


16.7 Kriva grejanja



sl. 81 Kriva grejanja

- A Krajna tačka (na spoljašnjoj temperaturi – 10 °C)
- AT Spoljna temperatura
- B Tačka podnožja (na spoljašnjoj temperaturi + 20 °C)
- max Maksimalna temperatura razvodnog voda
- pA Temperatura polaznog voda u krajnjoj tački krive grejanja
- pB Temperatura polaznog voda u podnožju krive grejanja
- S Automatsko isključivanje grejanja (letnji režim rada)
- VT Temperatura polaznog voda

16.8 Radna oblast pumpe za grejanje



sl. 82 Radne oblasti pumpe i karakteristične krive pumpe

- [1] Radna oblast pumpe konstantni pritisak 150 mbar
- [2] Radna oblast pumpe konstantni pritisak 200 mbar
- [3] Radna oblast pumpe konstantni pritisak 250 mbar
- [4] Radna oblast pumpe konstantni pritisak 300 mbar
- [A] Karakteristična kriva pumpe pri maksimalnoj snazi pumpe
- [B] Karakteristična kriva pumpe pri minimalnoj snazi pumpe
- H Potisna visina
- V̄ Zapreminske protok

16.9 Vrednosti podešavanja za topotnu snagu i učinak tople vode

16.9.1 GC7000iW 14

Kalorijska vrednost Topotna vrednost Snaga [kW]	$H_{S(0^{\circ}\text{C})}$ [kWh/m ³] $H_{i(15^{\circ}\text{C})}$ [kWh/m ³] Opterećenje [kW]	Zemni gas									
		9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0	
		7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	
Količina gasa [l/min na $T_V/T_R = 80/60^{\circ}\text{C}$]											
2,0	2,1	4	4	4	4	4	4	3	3	3	
2,8	2,8	6	6	5	5	5	5	5	4	4	
3,5	3,5	7	7	7	6	6	6	6	6	5	
4,2	4,3	9	9	8	8	7	7	7	7	6	
4,9	5,0	11	10	10	9	9	8	8	8	7	
5,6	5,7	12	11	11	10	10	10	9	9	9	
6,3	6,4	14	13	12	12	11	11	10	10	10	
7,0	7,2	15	14	14	13	13	12	12	11	11	
7,7	7,9	17	16	15	14	14	13	13	12	12	
8,4	8,6	18	17	16	16	15	14	14	13	13	
9,1	9,3	20	19	18	17	16	16	15	15	14	
9,8	10,1	21	20	19	18	18	17	16	16	15	
10,5	10,8	23	22	21	20	19	18	17	17	16	
11,2	11,5	24	23	22	21	20	19	19	18	17	
11,9	12,2	26	25	23	22	21	21	20	19	18	
12,6	13,0	27	26	25	24	23	22	21	20	19	
13,3	13,7	29	27	26	25	24	23	22	21	21	
14,0	14,4	30	29	28	26	25	24	23	22	22	

tab. 46 Vrednosti podešavanja za zemni gas

Propan		Butan	
Snaga [kW]	Opterećenje [kW]	Snaga [kW]	Opterećenje [kW]
2,0	2,1	2,3	2,4
2,8	2,8	3,1	3,2
3,5	3,5	3,9	4,0
4,2	4,3	4,8	4,9
4,9	5,0	5,6	5,7
5,6	5,7	6,4	6,5
6,3	6,4	7,2	7,3
7,0	7,2	8,0	8,2
7,7	7,9	8,8	9,0
8,4	8,6	9,5	9,8
9,1	9,3	10,3	10,6
9,8	10,1	11,1	11,4
10,5	10,8	11,9	12,2
11,2	11,5	12,7	13,1
11,9	12,2	13,5	13,9
12,6	13,0	14,3	14,7
13,3	13,7	15,1	15,5
14,0	14,4	15,9	16,3

tab. 47 Vrednosti podešavanja za tečni gas

16.9.2 GC7000iW 24, GC7000iW 20/24 C

Kalorijska vrednost Toplotna vrednost Snaga [kW]	$H_{S(0\text{ }^{\circ}\text{C})}$ [kWh/m ³] $H_{i(15\text{ }^{\circ}\text{C})}$ [kWh/m ³] Opterećenje [kW]	Zemni gas									
		9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0	
		7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	
Količina gasa [l/min na $T_V/T_R = 80/60\text{ }^{\circ}\text{C}$]											
3,0	3,1	7	6	6	6	5	5	5	5	5	
4,3	4,4	9	9	8	8	8	7	7	7	7	
5,5	5,6	12	11	11	10	10	9	9	9	8	
6,7	6,9	15	14	13	13	12	12	11	11	10	
8,0	8,2	17	16	16	15	14	14	13	13	12	
9,2	9,4	20	19	18	17	17	16	15	15	14	
10,4	10,7	23	21	20	20	19	18	17	17	16	
11,7	12,0	25	24	23	22	21	20	19	19	18	
12,9	13,2	28	27	25	24	23	22	21	21	20	
14,1	14,5	31	29	28	27	25	24	23	23	22	
15,4	15,7	33	32	30	29	28	27	25	25	24	
16,6	17,0	36	34	33	31	30	29	28	26	26	
17,8	18,3	39	37	35	33	32	31	30	28	27	
19,1	19,5	41	39	37	36	34	33	32	30	29	
20,3	20,8	44	42	40	38	37	35	34	32	31	
21,5	22,1	47	44	42	40	39	37	36	34	33	
22,8	23,3	49	47	45	43	41	39	38	36	35	
24,0	24,6	52	49	47	45	43	41	40	38	37	

tab. 48 Vrednosti podešavanja za zemni gas

Propan		Butan	
Snaga [kW]	Opterećenje [kW]	Snaga [kW]	Opterećenje [kW]
4,6	4,7	5,2	5,3
5,7	5,9	6,5	6,6
6,9	7,0	7,8	7,9
8,0	8,2	9,0	9,3
9,1	9,4	10,3	10,6
10,3	10,6	11,6	11,9
11,4	11,7	12,9	13,3
12,6	12,9	14,2	14,6
13,7	14,1	15,5	15,9
14,9	15,2	16,8	17,3
16,0	16,4	18,1	18,6
17,1	17,6	19,4	19,9
18,3	18,7	20,7	21,3
19,4	19,9	22,1	22,6
20,6	21,1	23,4	24,0
21,7	22,3	24,7	25,3
22,8	23,4	26,0	26,7
24,0	24,6	27,3	28

tab. 49 Vrednosti podešavanja za tečni gas

16.9.3 GC7000iW 24/28 C

Kalorijska vrednost Toplotna vrednost Snaga [kW]	H _{S(0 °C)} [kWh/m ³] H _{i(15 °C)} [kWh/m ³] Opterećenje [kW]	Zemni gas								
		9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
		7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Količina gasa [l/min na T _V /T _R = 80/60 °C]										
3,7	3,8	8	8	7	7	7	6	6	6	6
5,1	5,3	11	11	10	10	9	9	9	8	8
6,6	6,7	14	14	13	12	12	11	11	10	10
8,0	8,2	17	16	16	15	14	14	13	13	12
9,4	9,7	20	19	19	18	17	16	16	15	15
10,8	11,1	23	22	21	20	20	19	18	17	17
12,3	12,6	27	25	24	23	22	21	20	20	19
13,7	14,1	30	28	27	26	25	24	23	22	21
15,1	15,5	33	31	30	28	27	26	25	24	23
16,6	17,0	36	34	33	31	30	29	27	26	25
18,0	18,4	39	37	35	34	32	31	30	29	28
19,4	19,9	42	40	38	36	35	34	32	31	30
20,8	21,4	45	43	41	39	38	36	35	33	32
22,3	22,8	48	46	44	42	40	38	37	36	34
23,7	24,3	51	49	47	45	43	41	39	38	36
25,1	25,8	54	52	49	47	45	43	42	40	39
26,6	27,2	57	55	52	50	48	46	44	42	41
28,0	28,7	61	58	55	53	50	48	46	45	43

tab. 50 Vrednosti podešavanja za zemni gas

Propan		Butan	
Snaga [kW]	Opterećenje [kW]	Snaga [kW]	Opterećenje [kW]
4,6	4,7	5,2	5,3
6,0	6,1	6,7	6,9
7,3	7,5	8,3	8,5
8,7	8,9	9,9	10,1
10,1	10,3	11,4	11,7
11,5	11,8	13,0	13,3
12,8	13,2	14,6	14,9
14,2	14,6	16,1	16,6
15,6	16,0	17,7	18,2
17,0	17,4	19,3	19,8
18,3	18,8	20,9	21,4
19,7	20,2	22,5	23,0
21,1	21,6	24,1	24,7
22,5	23,1	25,7	26,3
23,9	24,5	27,3	28,0
25,2	25,9	28,9	29,6
26,6	27,3	30,5	31,2
28,0	28,7	31,9	32,7

tab. 51 Vrednosti podešavanja za tečni gas

Spisak ključnih pojmova

B	
Biranje radne oblasti pumpe	30
C	
Cirkulaciona pumpa	23
D	
Demontaža automatskog odzračnog ventila	42
Demontaža topotnog bloka	44
Demontaža upravljačkog uređaja	43
Dimenzije	6
Dodatna oprema	22
Dodatna tipska pločica	5
Dotrajali uređaj	37
Dozvoljeni pribor za odvod izduvnih gasova	9
Dužine cevi za izduvne gasove	
Određivanje kod jednostrukog postavljanja	14
Pregled	11
E	
Eco režim	26
Ekspanzionna posuda	18, 42
Električarski radovi	4
Električno ožičenje	54
Električno priključivanje	22
Cirkulaciona pumpa	23
Kabl za napajanje	23
Pumpa za punjenje bojlera	23
Senzor temperature bojlera	23
Senzor za spoljnju temperaturu	23
Spoljna pumpa za grejanje	23
Spoljni moduli	23
Spoljni regulator temperature	23
Spoljni senzor za temperaturu polaznog voda	23
Spoljni sklopni kontakt	23
Uključivanje/isključivanje regulatora temperature	23
Uredaji sa kablom za priključivanje i mrežnim utikačem	22
F	
Funkcija sušenja građevinske konstrukcije	32
G	
Garnitura za promenu vrste gase	34
Gasna armatura	
Demontaža	43
Gravitaciona grejanja	17
H	
Horizontalni odvod izduvnih gasova	15
I	
Instalacija	17
Priprema montaže	19
Provera zaptivenosti sistema	21
Punjene sistema	21
Važna uputstva	38
Isključivanje	
Grejanje	25
Režim grejanja	25
Režim rada pripreme tople vode	26
Ručnog letnjeg režima rada	27
Uredaj	27
Isključivanje uređaja	27
J	
Jednostruko postavljanje	14
K	
Kabl za napajanje	23
Karakteristične krive pumpe	58
KIM	
Prikaz poslednjih cifara	29
Kodni utikač	
Indikatori	58
Prikaz poslednjih cifara	29
Kontrola	
Veličina ekspanzione posude	18
Kontrola od strane dimničara	
Merenje CO u dimu	37
Provera zaptivenosti putanje izduvnih gasova	37
Kontrolna lista za servisiranje i održavanje	45
Kontrolni otvori	9
Kriva grejanja	58
M	
Maksimalna snaga tople vode	
Podešavanje	30
Prikazi	29
Maksimalna topotna snaga	
Podešavanje	30
Prikazi	29
Merenje CO u dimu	37
Merenje izduvnih gasova	37
Mešni sistem	41
Mesto postavljanja	
Površinska temperatura	17
Minimalna rastojanja	6
Miris gasa	4
Montaža uređaja	19
Mrežni osigurač	54
N	
Neprikazane smetnje	51
O	
Obim isporuke	5
Obuka korisnika	4
Odnos gasa i vazduha	34, 35
Održavanje	4
Odvod izduvnih gasova	
Dužine cevi za izduvne gasove	11
Horizontalno	15
Kontrolni otvori	9
Na fasadi	16
U šahtu	14, 15
Vertikalno	15, 16
Odzračivanje	31
Opis servisnih funkcija	29, 30, 30, 33
Osigurač	23
Osigurači	54

P	
Pakovanje	37
Podaci o uređaju	
Dimenziјe	6
Minimalna rastojanja	6
Obim isporuke	5
Pregled proizvoda	8
Pregled tipova	5
Tehnički podaci	55
Tipska pločica	5
Podešavanje gasa	34
Podešavanje letnjeg režima rada	27
Podešavanje temperature tople vode	26
Podno grejanje	17
Površinska temperatura	17
Pozivanje poslednje memorisane smetnje	38
Pravilna upotreba	4
Predavanje sistema	4
Pregled proizvoda	8
Pregled tipova	5
Pribor za odvod izduvnih gasova	9, 20
Prikazi na displeju	24, 25
Prikazi smetnji	
Pregled (smetnje koje uzrokuju blokadu)	46
Pregled (smetnje koje uzrokuju zaključavanje)	46
Promena vrste gasa	34
Propisi	9
Protokol za puštanje u rad	52
Provera elektroda	39
Provera gasne armature	42
Provera priklučnog pritiska za gas	36
Provera toplotnog bloka	38
Provera zaptivenosti putanje izduvnih gasova	37
Pumpa za punjenje bojlera	23
Puštanje u rad	4
R	
Rad bez bojlera za toplu vodu	21
Radna oblast pumpe za grejanje	58
Radne oblasti pumpe	58
Radni koraci za servisiranje i održavanje	
Čišćenje sifona za kondenzat	40
Čišćenje topplotnog bloka	39
Demontaža 3-krakog ventila	42
Demontaža automatskog odzračnog ventila	42
Demontaža gasne armature	43
Demontaža topplotnog bloka	44
Demontaža upravljačkog uredaja	43
Podešavanje radnog pritiska sistema grejanja	42
Pozivanje poslednje memorisane smetnje	38
Provera ekspanzione posude	42
Provera elektroda	39
Provera filtera u cevi za hladnu vodu	41
Provera gasne armature	42
Provera motora 3-krakog ventila	42
Provera pločastog izmenjivača topote	41
Provera topplotnog bloka	38
Provera turbine	41
Radni korak za inspekciju i održavanje	
Provera membrane u mešnom sistemu	41
Radni prikazi	46
Radni pritisak sistema grejanja	42
Rezervni osigurač	23
Ručno podešavanje letnjeg režima rada	27
S	
Sastav kondenzata	57
Senzor temperature bojlera	23
Senzor za spoljnju temperaturu	23
Servisne funkcije	
Biranje i podešavanje	28
Dokumentovanje	29
Pregled	29, 30, 30, 33
Servisni meni	28
Sifon	20
Sifon za kondenzate	40
Sigurnosne napomene	
Inspekcija i održavanje	38
Slavina za punjenje i pražnjenje	20
Smetnje	46
Neprikazane smetnje	51
Spoljna pumpa za grejanje	23
Spoljni moduli	23
Spoljni regulator temperature	23
Spoljni senzor za temperaturu polaznog voda	23
Spoljni sklopni kontakt	23
Stavljanje van pogona	27
T	
Tehnički podaci	55
Termička dezinfekcija	28, 32
Tipska pločica	5
U	
Uklanjanje otpada	37
Uključivanje	
Grejanje	25
Režim grejanja	25
Režim rada pripreme tople vode	26
Ručnog letnjeg režima rada	27
Uredaj	24
Uključivanje grejanja	25
Uključivanje uređaja	24
Uključivanje/isključivanje grejanja	25
Uključivanje/isključivanje regulatora temperature	23
Uključivanje/isključivanje režima grejanja	25
Uključivanje/isključivanje režima tople vode	26
Upravljački elementi	24, 25
Uputstva za ciljnu grupu	4
V	
Važna uputstva za instalaciju	38
Vertikalni odvod izduvnih gasova	15, 16
Vrednosti podešavanja za topotnu snagu i učinak tople vode	
GC7000iW 14	59
GC7000iW 20/24 C	60
GC7000iW 24	60
GC7000iW 24/28 C	61
Vrsta gasa	5
Z	
Zapisnik o održavanju i servisiranju	45
Zaštita od zamrzavanja	27
Kada je uredaj isključen	28
Za bojler za toplu vodu	27
Za sistem grejanja	27
Zaštita životne okoline	37
Zaštitne mreže za zapaljive građevinske materijale i ugradni nameštaj	17
Č	
Čišćenje topplotnog bloka	39

Robert Bosch d.o.o.
Milutina Milankovića 9ž
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel.: (+381) 11 2052 373
Fax: (+381) 11 2052 377
www.bosch-climate.rs